Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2020.gada 5. martā
(datums)

Rīgas Vingrošanas skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40900011321
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Miera iela 62, Rīga, LV-1013
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 39
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Pavasaris" paredzētās telpas Rīgas Vingrošanas skolā – sporta zāles, horeogrāfijas zāle un ģērbtuves (turpmāk – Telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Miera iela 62, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ilonas Akmeņlaukas 27.02.2020. iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 28.februārī ar Nr.22/8-1.5.1/560.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: trīs stāvu ēkas Telpas.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. 2.stāva gaitenī, pie kabineta Nr.207, ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz grīdai pārsniedz 1,5m, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 266.punkta prasību izpilde;
   6.2. Telpu rezerves kāpņu telpā novietoti priekšmeti (koka plāksnes), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkta prasību izpilde;
   6.3. Telpās nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasību izpilde;
   6.4. nav veikta Telpu dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 90.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors E.Sloka

(amatpersonas amats) (paraksts) E. Sloka (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Atzinums nosūtīts uz vingravasskola@rga.lv 2020.gada 5.martā Edijs Sloka (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____