Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2019.gada 22. oktobrī
(datums)

Biedrība "Kikboksa un boksa skola "Rīga""
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40008183603
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Matīsa iela 111-22, Rīga, LV-1009
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

# ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 367
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Aktīvs 2019" paredzētā telpa- multifunkcionālā zāle (turpmāk – Telpa).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Klusā iela 12, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, Reģistrācijas Nr.90000282046, Čiekurkalna 1.līnija, 1, k-2, Rīga, LV-1026.
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: Lindas Ābeles 2019.gada 14.oktobra iesniegums Nr. b/n, kurš reģistrēts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē 2019.gada 14.oktobrī ar Nr.22/8-1.8.1/791.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divu stāvu ēkas, 1.stāva Telpa, ar kopējo platību 400 $m^2$, kurā ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Nav veikta Telpas mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkta prasību izpilde;
   6.2. Nav veikta Telpas elektroinstalācijas pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 56.punkta prasību izpilde;
   6.3. Nav veikta Telpas elektroinstalācijas kontaktu savienojuma kvalitātes pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasību izpilde.
   6.4. Telpā (pie manuālās trauksmes signalizācijas iedarbināšanas ierīces Nr.2.83) cilvēku evakuācijai paredzētās durvis aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkta prasību izpilde;

6.5. Telpas ugunsdzēsības aparāta atrašanās vieta (pie manuālās trauksmes signalizācijas iedarbināšanas ierīces Nr.2.78) nav apzīmēta ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma, 4.3.zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta prasību izpilde.

6.6. Telpas manuālās trauksmes signalizācijas iedarbināšanas ierīces nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma, 4.7.zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 136.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 16.aprīļa noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības
uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas
inspektors _____ _____ E.Sloka

(amatpersonas amats) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____