Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Leona Paegles iela 9, Valmiera, Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00434719

2019. gada 15. oktobris Salacgrīva, Salacgrīvas nov.

Kontrole
sākta: 2019. gada 15. oktobris plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2019. gada 15. oktobris plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Salacgrīvas vidusskola, Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Latvija, LV-4033, tālr. 64023060**

Juridiskā persona Salacgrīvas vidusskola, reģ.nr. 90001245333, Pērnavas iela 31, Salacgrīva, Latvija, LV-4033, tālr. 64023060

Atbildīgā persona direktore, Sanita Šlekone, tālr. 26395930

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
2019 gada 15.oktobrī veikta Salacgrīvas vidusskolas apsekošana un kontroles dokumentu aizpildīšana.
Kontroles laikā saņemta informācija, ka Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs Salacgrīvas vidusskolā SIA „Kuivižu enkurs" ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā ar Nr.003782.
Vidusskolā ir ierīkots Veselības punkts, kas ir reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā 18.09.2019. Nr. 43534, veselības punktā katru dienu no 8:00-17:00 strādā medicīnas māsa Laine Viļļa, reģistrēta ārstniecības personu reģistrā ar identifikatoru Nr. 65110037315, derīgs līdz 07.03.2023. un ārsta palīgs Svetlana Žestokova 0,1 slodzi, identifikators Nr.71010017013, derīgs līdz 18.06.2021. Vidusskola ir nodrošināta ar pirmās palīdzības
sniegšanas aptieciņām, kas ir nokomplektētas atbilstoši Ministru Kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 prasībām, veselības punktā netiek uzglabāti un izsniegti izglītojamiem medikamenti.
Kontroles laikā neatbilstības netika konstatētas.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	

SI	

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 5 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Daina Kola

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Sanita Šlekone

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Sanita Šlekone

(paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts Salacgrīvas vidusskola
2019. gada 15. oktobris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 73. punkts nosaka, ka 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	365
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	5.a klase- 22 audzēkņi
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8.00-17:00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Kontroles laikā vidusskolas audzēkņi internātu neizmanto
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, kontroles laikā ir darba kārtībā, kontroles laikā telpās, teritorijā nav notekūdeņu noplūdes
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	679 pēc saraksta), kontroles laikā 7 atzinumi neatradās uz vietas, jo L.Eimane, D.Aldersone -bērna kopšanas atvaļinājumā, M.Zeidmane, piedalās projekta izstrādāšanā, brīvdienas, I.Noriņa- ilgstoši DNL, V.Smiltei, S.Bērziņai brīvdienas, lai veiktu ikgadējās pārbaudes
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12. 1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu	vidusskolas direktore kontroles laikā informēta par šo prasību

	(iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	-

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Vidusskolas teritorijā ir ierīkota saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	-	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Vidusskolai ir sava sporta zāle					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Izmanto Salacgrīvas pilsētas sporta laukumu					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Izmanto Salacgrīvas pilsētas sporta laukumu					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Saimniecības zonā ir blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, laukuma segums nav bojāts					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumus uzglabā 2 slēgtas konstrukcijas konteineros ar vākiem, tie nav pārpildīti, nav bojāti. Apkārtējā teritorija ir tīra, sakopta					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Vidusskolas teritorija kontroles laikā ir tīra un uzkopta; tajā neatrodas nepiederoši priekšmeti					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: darbībai projektētā ēkā no 1970.gada					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Ēkā neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Aukstā ūdensapgāde nodrošināta no Salacgrīvas ūdensapgādes sistēmas; karstā ūdensapgāde tiek nodrošināta no apkures sistēmas					

23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām, tiek uzrādīts BIOR laboratorijas testēšanas pārskats Nr.PV-2019-P-23357.01 10.04.2019.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības telpas, mācību telpas, garderobe, tualetes telpas skolēniem un tualetes personālam					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, sporta zāle, aktu zāle, ēdināšanas bloks, veselības punkts					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Skolas garderobē- katram skapis, sākumskola- klasēs plauktos					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: telpu apdarei, aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli: linolejs, laminmāts,parkets, gaiteņos grīdas segums linolejs, tualetes telpās flīzes					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	A	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: Mācību telpas ir aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam. Skolā krēsli, galdi regulējama augstuma					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot, platība ir atbilstoša					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot, attālums ir atbilstošs					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot, prasība ir ievērota					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: mācību telpās, izmantojot interaktīvās tāfeles, projektori novietoti tā, lai izvairītos no projektoru staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi ir darba kārtībā					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	

Konstatēts: Mākslīgais apgaismojums sastāv no dienasgaismas spuldzēm, kas ir darba kārtībā, apgaismojuma līmenis, vizuāli vērtējot, pietiekošs, t.sk. uz tāfeles					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojums ir bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm -žalūzijām, tās tiek izmantotas nepieciešamības gadījumos					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša, termometru rādījumi +23 0C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas vēdina atverot logus, logi ir ērti atverami, kontroles laikā tiek konstatēts, ka vidusskolā tiek ievērots normatīvajā aktā noteiktais vēdināšanas režīms					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ierīkots velkmes skapis, kontroles laikā tas ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	
Konstatēts: Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas ir ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācijas sistēma VBW Engineering "BS", ar iekārtām gaisa pievadīšanai un izvadīšanai, sistēmas ierīkošanu veikusi SIA "ICS Pro", SIA "Aukstuma serviss" un FN Serviss veicis iekārtu tehnisko apkopi un ventilācijas sistēmu apsekošanu. Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota sporta hallē sanitārtehniskajās telpās, vidusskolas tualetes telpās vilkmes ventilācīja. Kontroles laikā tās ir darba kārtībā					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - mācību specifika un darba drošības prasības mācību telpās tiek ievērotas: aprīkojums darba kārtībā, nav bojāts, datorklasē logi aprīkoti ar žalūzijām					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: Novērtējot vizuāli - prasība ievērota					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: Ir atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: ierīkotas atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem: katrā dušas telpā ierīkotas 3 dušas ierīces, kuras norobežotas ar necaurspīdīgām starpsienām					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

Konstatēts: Telpas ir siltas, tempratūra ir atbilstoša					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: ir atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un darbiniekiem.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	
Konstatēts: tualešu priekštelpas aprīkotas ar roku mazgātnēm					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: 1.,2. stāvā katrā zēnu tualete ar 2 klozetpodiem, 3 pisuāriem, 4 roku mazgātnēm, meiteņu tualetēs 4 roku mazgātnes, 6 klozetpodi, meiteņu tualete arī 3.stāvā ar 4 roku mazgātnēm, 6 klozetpodiem, tualetes telpas zēniem un mInformatīvi-prasība netiek vērtēta; 1.,2. stāvā katrā zēnu tualete ar 2 klozetpodiem, 3 pisuāriem, 4 roku mazgātnēm, meiteņu tualetēs 4 roku mazgātnes, 6 klozetpodi, meiteņu tualete arī 3.stāvā ar 4 roku mazgātnēm, 6 klozetpodiem, tualetes telpas zēniem un meitenēm pie sporta zāles ar 1 roku mazgātni un 1 klozetpodu katrā tualetē. Vidusskolā ir 2 darbinieku tualetes. 4 roku mazgātnes ir pie ēdamzāles.					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: Katra tualete izvietota atsevišķā kabīnē, kas no iekšpuses ir aiztaisāma					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: Tualešu kabīņu izmēri ir atbilstoši, garums 1,5 m, platums 0,9 m					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: tualetē ir tualetes papīrs pirms tualetes kabīnēm, ziepes un roku žāvēšanas ierīces/papīra dvieļi pie roku mazgātnēm					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: vidusskolā ir izstrādāts telpu uzkopšanas un dezinfekcijas plāns: tajā iekļautas visas skolas telpas, aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam, ir norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas un iekārtas ir tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Dušas telpām un tualetēm lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķā, slēgtā telpā					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	

Konstatēts: dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļsa "Pastilles Chlorees", 1% darba šķīdumu, Lideks 1, izsmidzināms, gatavs lietošanai, uzrāda līdzekļu lietošanas instrukciju, tos pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, līdzekļus uzglabā atsevišķā telpā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: kontroles laikā vidusskolā izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: 60 darbinieku ģimenes ārstu izraksti tiek uzglabāti kontrolei pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: kontroles laikā tiek uzrādīts apstiprināts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: darbinieku ģimenes ārstu izrakstos ir atbilstoša norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: darbinieki obligātās periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21.[1]	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un/ vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: Kašķa un pedikulozes pārbaudi 2019.gada septembrī veikusi un dokumentējusi vidusskolas medicīnas māsa Laine Viļļa.					

Prasības Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)
Kontrolējamais objekts Salacgrīvas vidusskola
2019. gada 15. oktobris

Vērtējums:	Skaidrojumi:

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
Konstatēts: Kontroles laikā neviens audzēknis internātu neizmanto, bet tajā ir visas minētās telpu grupas, ierīkotas 10 guļamtelpas, dušas telpas, tualetes telpas					
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas /rotaļu telpas (prasība obligāta no 01.09.2020.) vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	-	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
Konstatēts: Ir mācību, atpūtas telpas, sadzīves telpas					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli*	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Telpu apdarei un aprīkojumam izmantotie materiāli ir viegli kopjami un dezinficējami					
4.	Telpu gaisa temperatūra	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: pēc internāta termometru rādījumiem+ 20 , +21 grādi					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
Konstatēts: ir atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
Konstatēts: Ir gultas, lielie drēbju skapji virsdrēbju un veļas glabāšanai un naktsskapīši					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	73.	
Konstatēts: Kontroles laikā neviens vidusskolas audzēknis internāta telpas neizmanto					
6.	Ierīkotas tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: Tualete atsevišķa katrai guļamtelpai					
6.1.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2 m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK331/30. 06.2015	84.	
Konstatēts: vizuāli novērtējot, prasība ievērota					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem: viena mazgātne, viens tualetes pods uz 6 bērniem; vanna ar dušas ierīci vai duša uz 12 bērniem (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams)	X	MK431 / 12.12.2000	1.pielik. 2.5.	
Konstatēts: Kontroles laikā neviens vidusskolas audzēknis internāta telpas neizmanto					

6.3.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	X			
Konstatēts: Kontroles laikā neviens vidusskolas audzēknis internāta telpas neizmanto, Katrai guļamtelpai atseviķa sanitārā telpa ar tualeti, kurā roku mazgātne, klozetpods un dušas kabīne					
6.4.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstā un karstā ūdens padeve ir nodrošināta					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, ziepes, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, ziepes, roku slaucīšanai izmanto individuālos auduma dvieļus					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā** vilkmes/ pieplūdes** ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: prasība obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām skolām					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas ir tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualešu un dušas telpu uzkopšanas inventārs tiek uzglabāts atsevišķi, tualetes uzkopšanas inventārs tualetē,uzkopšanas inventārs ir identificējams, tas nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto dezinfekcijas līdzekļa "Pastilles Chlorees" 1% darba šķīdumu, uzrāda līdzekļa lietošanas instrukciju, līdzekli sagatavo un pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijas nosacījumiem, līdzekli uzglabā slēgtā skapī					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas grafiks, telpu uzkopšanu veic saskaņā ar to.					