Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 26.maijā
(datums)

SIA "Jogitas pasākumi"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40103641106
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Pusceļi"-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, LV-5016
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/69

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas komplekss "Līcīši" ēdināšanas bloks ar kadastra Nr.74290010136002 un kempinga mājiņas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Līcīši", Tomes pagastā, Ķeguma novadā (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "7 PIEKTDIENAS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40203175547, Prūšu ielā 94, Rīgā, LV-1057
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Jogitas pasākumi" nometņu vadītājas Jogitas Somes-Pūpolas 2020.gada 1.maija un 9.maija iesniegumi (2 gab).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Divstāvu viesu māja U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vienstāva kempinga mājiņas, U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, kura ir objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un satur Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā noteiktās prasības (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 176.punkts, 180.punkts;
6.2. Ugunsaizsardzības sistēmas detektori nav marķēti ar identifikācijas numuriem atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā" (turpmāk – LVS 54-14) A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkta prasībām (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts);

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

6.3. Objektā (ēdināšanas bloka ēkā) pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk- Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts);

6.4. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts Ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas (Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts);

6.5. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkts);

6.6. Objektā Ugunsaizsardzības sistēmas izbūve neatbilst LVS 54-14 punkta A.6.4.4.prasībām, bet tieši manuālie trauksmes signāldevēji uzstādīti augstāk par 1.2 m līdz 1.6 m augstumu no grīdas (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot šī Atzinuma 6.punkta apakšpunktos uzrādītos pārkāpumus, nav iebildumu atputas kompleksa "Līcīši", Tomes pagastā, Ķeguma novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometņu "Piedzīvosim vasaru kopā" organizēšanai laika periodā no 14.06.2020.-29.96.2020.un "Piedzīvo svētkus", organizēšanai no 12.07.2020.-16.07.2020.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU