Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
GULBENES DAĻA
Brīvības iela 42, Gulbene, Gulbenes novads, LV4401; tālr: 64401190; fakss: 64401189; e-pasts: gulbene@vugd.gov.lv

Gulbene
(izdošanas vieta)

2020.gada 28. maijs
(datums)

Gulbenes novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
90009116327
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV4401
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/10.4-3.13-27

2020. gada 27. maijā
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas inspektore kapteine Dace Ilva
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Gulbenes novada bērnu un jauniešu sporta skolas saimniecības daļas vadītāju, atbildīgo par ugunsdrošību Albertu Strautiņu un Gulbenes novada pašvaldības darba aizsardzības speciālisti Veltu Ivanovu
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Gulbenes novada bērnu un jauniešu sporta skolas ēkas telpu un teritorijas Skolas ielā 10A, Gulbenē, Gulbenes novads, LV4401
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Gulbenes daļas 2019. gada 05. septembra pārbaudes akts nr. 22/10.4-3.13-77	1.p.,2.p.,3.p.	nav

SAŅEMTS
Gulbenes novada BJSS
28.05 2020.g.
BJSS 1.12 T20/52-1

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Nav	Nav	Nav

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes (turpmāk - VUGD VRB) komandierim, Valmierā, Tērbatas ielā 9, LV4200, iesniedzot sūdzību VUGD VRB Gulbenes daļā, Brīvības ielā 42, Gulbenē, LV4401

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Dace Ilva (29109150)

(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: Gulbenes novada pašvaldības vec. d.l. Ilze Ivanova

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 28. maijā

FN SERVISS
UGUNSDROŠĪBA DARBA AIZSARDZĪBA VIDES AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS SISTĒMAS

SIA "FN-SERVISS"
PVN reģ. nr. LV40003606424
fnserviss@fnserviss.lv
www.fnserviss.lv

Rīga, Brīvības gatve 204b
LV-1039, Latvija
Tālr.: +371 67556799
Fakss: +371 67556798

Valmiera, L.Laicena iela 2
LV-4201, Latvija
Tālr.: +371 64207255
Fakss: +371 64207451

DATUMS:	09.04.2020
OBJEKTS:	Gulbenes novada pašvaldība
ADRESE:	Gulbenes rajona bērnu un jaunatnes sporta skola,Skolas iela 10a, Gulbene,
KONTAKTI:	29133176 Alberts
NORĪKOJA:	Inga Jerčaka
DARBA	JJCL, skaits tas pats. atv/lab apjoms nav zināms, savāks, būs uz vietas, zvani

VALPRO OFICIĀLAIS AUTORIZĒTS VALPRO UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTU SERVISS GARANTĒTA KVALITĀTEI

Akts Nr.FNS199000697300

Nr. p.k.	Inventārs, detaļas / Pakalpojums	Tehniskā apkope	"Atvēršana un labošana"	Vizuālā apskate	Uzpilde	Jauns inventārs
1.	Sprostapa lieta					
2.	PAS	6				1
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

Ma[illegible]ana Nr. No: 098155 līdz: 098160

"Atvēršana un labošana" Nr. No: _____ līdz: _____

Uz servisu atvestais inventārs:

Nr. p.k.	Inventārs, detaļas / Pakalpojums	Tehniskā apkope	"Atvēršana un labošana"	Vizuālā apskate	Uzpilde	Jauns inventārs
1.						
2.						

Ugunsdzēsības aparāti, kuri neatbilst MK noteikumiem Nr.238 282. punktam: "Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam."

Ugunsdzēsības aparātu ražošanas gads

2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
Cits	

Ražotājs vai izplatītājs

Valpro	
KZWM Ognichron	
Červinka	
Beta Cooration	
Gaz-Tech	
Emme Antincendio	
Reinold Max	
Iskados GTC	

Klienta interese:

	Jā	Nē
Dūmvadu kanālu tīrīšana un pārbaude:	☐	☒
Citas intereses:	☐	☒

Piezīmes _____

Rēķins var tikt sagatavots elektroniski un nosūtīts Pasūtītājam uz e-pasta adresi: _____

Šādi sagatavoti un nosūtīti rēķini ir derīgi bez paraksta un uzskatāmi par saņemtiem brīdī, kad izpildītājs to nosūtījis uz iepriekš minēto e-pasta adresi

Ja Jums ir jautājumi, sazinieties ar mums, zvanot pa tālruni 67556799 vai rakstiet uz e-pasta adresi fnserviss@fnserviss.lv

Izpildītājs: Jānis Karselis
vārds, uzvārds, paraksts

Pasūtītājs: Alberts Strautiņš
vārds, uzvārds, paraksts

SAŅEMTS
Gulbenes novada BJSS
09.04. 2020.g.
Nr. BJSS 112/20/35