Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
SALDUS DAĻA
Skrundas iela 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801; tālr.: 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldus@vugd.gov.lv; vugd@vugd.gov.lv

Saldus
(izdošanas vieta)

20<u>20</u>.gada <u>15</u>. <u>jūnijs</u>
(datums)

Latvijas bridža federācija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. nr. 40008022063
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Akvedukti", Krustkalni, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.4-3.9/2
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: viesu nams un kempinga mājiņas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Juku Dzirnavas", Šķēdes pagasts, Saldus novads.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Juku dzirnavas travel", reģ. nr.40103425383,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Balasta dambis 70B - 1, Rīga.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: viesu nams un kempinga mājiņas ir ēkas ar ugunsnoturības pakāpi U3, būvju lietošanas veids II.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.
7. **Slēdziens:** viesu nams un kempinga mājiņas atbilst ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība" 8.5.apakšpunktu.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Kārlim Rubīnam.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)