Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aikraukles novads LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv
www.vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2020.gada 23. jūlijs
(datums)

Rīgas volejbola skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90011524360
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rātslaukums 1, Rīga
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/47
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Dzirnavu iela - 4, Ziedu iela- 20, Nereta, Neretas novads, LV-5118
3. Īpašnieks (valdītājs): Neretas novada pašvaldība, Reģ.Nr. 90009116384
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rīgas iela -1, Nereta, Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Luščikas Anastasijas 2020.gada 4.jūnija elektroniskais iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: vidusskolas viesnīca, kas izvietota divstāvu koka mājā ar divslīpu metāla jumtu, sporta zāle - angāra tipa, skolas ēka četru stāvu mūra ēka ar divslīpu jumtu, vietējā centrālā apkure. Telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija un evakuācijas apgaismojums. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola Dzirnavu ielā - 4, Ziedu ielā -20, Neretā, Neretas pagastā, Neretas novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981. „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību" 8.punkta 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas posteņa komandieris
(amatpersonas amats)

(paraksts)

Juris Gorbačovs
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

_____
(paraksts)

20____. gada ___. _____