Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 25.jūnijā
(datums)

Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

90009029994
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Bultas", Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/160
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei dienas aktivitātes" Esi aktīvs" paredzēto telpu Ķekavas sporta kluba "Bultas" sporta zāli (turpmāk – nometnes telpas)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Bultas", Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
3. Īpašnieks (valdītājs): Ķekavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: Maritas Puļļas 2020.gada 8.jūnija iesniegums Nr. b/n 22/8-1.5.1/1475
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu sporta kompleksa pirmajā stāvā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: būtisku normatīvo aktu prasību pārkāpumi nav konstatēti.
7. **Slēdziens:** Nometnes telpas atbilst ugunsdrošības prasībām. Nav iebildumi telpu izmantošanai nometnes dienas aktivitātes " Esi aktīvs" vajadzībām. Telpu ekspluatācijas laikā jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

SAŅEMTS:
2020. g. 31.07.
Nr. 1-14/20/310

8.5.apakšpukta prasībām

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 8.daļas Baldones posteņa komandieris

(amatpersona) (paraksts) J.Grīviņš (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: (juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU