Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
12. 06. 2020
(datums)

Biedrība "LIdomas"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40008248609
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Jaunā iela 7A-43, Limbaži,
Limbažu novads, LV-4001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/130
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas sporta zāle 2.stāvā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Augusta Deglava iela 3, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Objekts).
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas 1.Kristīgā pamatskola, Reģistrācijas
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Nr.40900011251, Augusta Deglava iela 3, Rīga, LV-1009.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2020.gada 8.jūnija Ivetas Kojānes iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 9.jūnijā ar Nr.22/8-1.5.1/1477.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas sporta zāles telpa nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas pārbaude. Nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta, 57.punkta un 58.punkta izpilde;
6.2. Objektā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši: sporta zālē bojāts detektors Nr.D3/11. Nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta izpilde;
6.3. Objektā nav veikta dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un tīrīšana vismaz reizi piecos gados. Nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 80.1.apakšpunkta izpilde.

7. **Slēdziens:** Rīgas 1.Kristīgās pamatskolas sporta zāles telpa **neatbilst** ugunsdrošības noteikumu prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunktu.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore S.Bauže

(amatpersona) (paraksts) S.Bauže (V. Uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____