Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2020.gada 12. jūnijā
(datums)

Rīgas Volejbola skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Cieceres iela 9, Rīga, LV-1002
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/ 12
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Daudzeses pamatskola un Daudzeses sporta zāle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Skola", Daudzese, Jaunjelgavas novads, LV-5111
3. Īpašnieks (valdītājs): Jaunjelgavas novada dome, Reģ.Nr. 90000020824,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Lāčplēša iela 11, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads, LV-5134
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Oskara Aizporieša 2020.gada 9.jūnija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Daudzeses pamatskola - 3 stāvu ēka ar kopējo platību 1866,9 m^2, U2 ugunsnoturības pakāpes ēka. Ēkā siltināta. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. Telpas, kuras tiks paredzētas nometnei, aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
Daudzeses sporta zāle – 2. stāvu metāla (karkasa) nesošās konstrukcijas, sienas – sendvičpaneļu. Pirmā stāva platība 768 m^2, 2.stāva – 120 m^2. No 2. stāva izbūvētas ārējas evakuācijas kāpnes. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi. Sporta zālē pilnā apjomā nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Daudzeses pamatskola un Daudzeses sporta zāle "Skola", Daudzesē, Jaunjelgavas novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām un tās var izmantot paredzētajam mērķim.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Jaunjelgavas posteņa komandieris		Mihails Maškovs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pasta osmarsaiņorcitis@inbox.lv 12.06.2020
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____