Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 11.jūnijā
(datums)

Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90009237103
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1024
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/ 120
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Zelta florete", paredzētās Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga" paukošanas sporta zāles un ģērbtuves telpas, Juglas ielā 16, Rīgā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1024.
3. Īpašnieks (valdītājs): Bērnu un jauniešu basketbola skola "Rīga",
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 90009237103, Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1024.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Daigas Žvirbles 2020.gada 9.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 9.jūnijā Nr.22/8-1.5.1/1491.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Bērnu un jauniešu basketbola skolas "Rīga", paukošanas zāles un ģērbtuves telpas, kas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Telpas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības Noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasību izpilde;
6.2. Nav veikta Objekta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 91.punkta prasību izpilde;
6.3. Evakuācijas ceļi nav nodrošināti ar izgaismotajām zīmēm, kas nodrošinātas ar iekšējo apgaismojumu no pastāvīga un autonoma elektroenerģijas avota, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 206.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore

A.Viņķe

(amatpersona) (paraksts) Agnese Viņķe (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____