Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 29.jūnijā
(datums)

SIA "Rolands S"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40103130964
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Stabu iela 45-3, Rīga, LV-1011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/177
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Play Day 2020", paredzētās SIA "Rolands S" 2.stāva telpas, Sergeja Eizenšteina ielā 29, Rīgā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stabu iela 45-3, Rīga, LV-1011.
3. Īpašnieks (valdītājs): "Rolands S", reģistrācijas Nr.40103130964,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Stabu iela 45-3, Rīga, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Jurija Zundes - Zakēviča 2020.gada 6.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 6.jūnijā Nr.22/8-1.5.1/1504.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA "Rolands S" 2.stāva telpas ar kopējo platību 1297,5 m^2, kas ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 62.7.apakšpunkta prasību izpilde;
6.2. nav veikta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts, prasību izpilde;
6.3. uz iekšējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas krānu skapjiem norādīts maldinošs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsaukumu numurs "01" (par notikumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ziņo pa vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru "112"), kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 7.1.1.apakšpunkta, prasību izpilde;
6.4. izgaismotās evakuācijas ceļu zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi vai tās neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas

sistēma, ugunsgrēka gadījumā, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu196.1.apakšpunkta prasību izpilde;
6.5. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek ekspluatēta atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu prasībām, bet tieši: tiek lietota trauksmes pārraides aiztures vienība, bet netiek ievērota normāla darba secība trauksmes gadījumā - ja trauksmi izsaucis manuālais trauksmes signāldevējs, sistēmas normālās funkcijas - gan iekšējās trauksmes atskaņošana, gan trauksmes pārraidīšana uz tālvadības centru, turpināmas bez aiztures, kā rezultātā nav nodrošināta, Ugunsdrošības noteikumu 8.punkta prasību izpilde.
6.6. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma nav darba kārtībā, bet tieši: nostrādājot detektoram virs piekar griestiem (pie ģerbtuves) nenostrādā gaismas indikācija, kā rezultātā nav nodrošināta, Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens**: Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore Agnese Viņķe
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____