Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA

Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.:67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2020.gada 18. jūnijs
(datums)

BJBS Rīga
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Krišjāņa Barona iela 107, Rīga, LV-1012
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/23
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: A.Upīša Skrīveru vidusskolas telpas un dienesta viesnīca
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Stacijas laukums 1 un Daugavas iela 85, Skrīveri, Skrīveru novads,
3. Īpašnieks (valdītājs): Skrīveru novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000074704, Daugavas iela 59, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ziedoņa Jansona 2020.gada 10.jūnija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums:
A. Upīša Skrīveru vidusskola – ēka 3.stāvu ķieģeļu mūra ēka, dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, sienas siltinātas, centrālā apkure. Ēkā izbūvēti iekšējie ugunsdzēsības ūdensvada krāni. Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un balss izziņošanas iekārta. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
Dienesta viesnīca – 3. stāvu ēka ar dzelzsbetona pārsegumiem un pamatiem, dzelzsbetona paneļu sienas, centrālā apkure. Ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Ēka aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem un evakuācijas plāniem. Ēkā veikti elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** A.Upīša Skrīveru vidusskolas telpas un dienesta viesnīca Stacijas laukumā 1 un Daugavas ielā 85, Skrīveros, Skrīveru novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām

un tās var izmantot paredzētajam mērķim.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors		Māris Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts uz e-pastu tjansons@inbox.lv 18.06.2020
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____