Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

2020.gada 12. jūnijs
(datums)

Ogres Basketbola skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 4371902204
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Mālkalnes prospekts 32, Ogre, LV-5001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/14
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Aizkraukles novada vidusskolas dienesta viesnīcas telpas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Aizkraukles novada pašvaldība,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000074812, Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Ilgas Neimanes 2020.gada 10. jūnija iesniegumi par bērnu nometnēm OBS 1/20, OBS 2/20, OBS 3/20, OBS 4/20, OBS 5/20, OBS 6/20
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: dienesta viesnīcas telpas, divustāvu (ēkas kopējā platība 931.5m^2) dzelzbetona pārsegumiem un pamatiem, ķieģeļu mūra sienas, centrālā apkure. Ēka siltināta. Telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēku elektroinstalācijas pretestības mērījumi un nesošās koka konstrukcijas apstrādātas ar ugunsdrošiem aizsarglīdzekļiem. Telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma. Telpas aprīkotas ar evakuācijas plāniem. Evakuācijas ceļi un izejas nodrošinātas ar izgaismotām zīmēm.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Aizkraukles novada vidusskolas dienesta viesnīcas telpas Daugavas ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. punkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas inspektors		M.Ignatjevs
(amatpersonas amats)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: iesniegts uz e-pasta ilga60@inbox.lv 12.06.2020 _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____