Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 14. jūlijā
(datums)

Pārdaugavas bērnu un jauniešu centrs "Altona"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 9001152436
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Altonovas iela 6, Rīga, LV-1004
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/225
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Pārdaugavas BJC "Altona" telpas (turpmāk –Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Imantas ielā 11a, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Pārdaugavas BJC "Altona", Reģistrācijas Nr. 9001152436
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds. uzvārds)
Altonovas iela 6, Rīga, LV-1004
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Ieviņas Zakrepskas 2020.gada 15.jūnija iesniegums Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 15.06.2020 ar Nr.22/8-1.5.1/1563
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Pārdaugavas BJC "Altona" telpas otrajā stāvā un pagrabstāvā, kas nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk -AUTS).
6. Pārbaudes laikā konstatēts ugunsdrošības prasību pārkāpums:
6.1. Objekts nav nodrošināts ar AUTS, kā rezultāta nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu Objekta telpu izmantošanai nometnes "Saulgrieži" vajadzībām no 10.08.2020 līdz 21.08.2020
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors Artūrs Kvjatkovskis

(amatpersona)

(paraksts)

Artūrs Kvjatkovskis

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Atzinums nosūtīts uz e-pastu: plejcaltona@riga.lv

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

(paraksts)

20 20. gada 14. jūlijā