Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 3.jūlijā
(datums)

SIA "Teikas projekti"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40203143005
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rītausmas iela 23, Rīga, LV-1058
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/194
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei "BRĪNUMZEME TEIKA RADOŠO INDUSTRĪJU NEDĒĻA", "BRĪNUMZEME TEIKA SKAISTUMA NEDĒĻA", "BRĪNUMZEME TEIKA ZINĀTNIEKU NEDĒĻA", BRĪNUMZEME TEIKA DIGITĀLO MEDIJU NEDĒĻA", paredzētās 1.stāva "Kolibri Dārza" telpas, SIA "Teikas projekti" Brīvības ielā 223, Rīgā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1006.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Teikas projekti", reģistrācijas Nr.40203143005,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Rītausmas iela 23, LV-1058.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Keitijas Baranovskas 2020.gada 15.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 15.jūnija Nr.22/8-1.5.1/1552 un Keitijas Baranovskas 2020.gada 15.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 15.jūnija Nr.22/8-1.5.1/1561.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: SIA "Teikas projekti" Brīvības ielā 223, Rīgā, 1. stāva "Kolibri Dārza" telpas, kas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. 1.stava "Kolibri Dārza" virtuves telpās, cilvēku evakuācijai paredzētas durvis aprīkotas ar slēdzeni, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības Noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 246.3.apakšpunkta prasību izpilde;
6.2. automātiskā atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma netiek uzturēta darba kārtība, bet tieši: automātiskas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles un indikācijas iekārtas panelis

uzrāda bojājumus, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens**: Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		E.Mame
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		I.Murāns
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____