Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2020.gada 19. jūnijā
(datums)

Rīgas 46.vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Skuju iela 28, Rīga, LV-1015
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/486

2020.gada 16. jūnijā
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Simona Bauže
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties Rīgas 46.vidusskolas direktora vietnieku administratīvi – saimnieciskajā darbā Vladimiram Poļakovam un SIA "Rīgas Serviss" ugunsdrošības sistēmu inženierim Sergejam Čalovam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
veica Rīgas 46.vidusskolas telpu un teritorijas Skuju ielā 28, Rīgā (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Pārvaldes 2018.gada 9.maija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/580	2.punkts	1.punkts
2.	Pārvaldes 2017.gada 15.maija Pārbaudes akts Nr.22/8-3.8.1/500	2., 3., 4., 5., 6., 7.punkts	1.punkts

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkts.	31.08.2020
2.	Objekta elektrosadales telpā tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti.	Ugunsdrošības noteikumu 62.7.apakšpunkts.	03.07.2020
3.	Objektā, pie 301.kabineta, esošajam evakuācijas plānam, teksta daļa nav papildināta ar tulkojumu angļu valodā un krievu valodā.	Ugunsdrošības noteikumu 233.punkts.	17.07.2020
4.	Objektā, "B" kāpņu telpas 2.stāvā, durvis, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nenodrošina aizvēršanos tā, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos uz pārējām ēkas daļām (durvīm aizveroties paliek sprauga).	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	03.07.2020
5.	Objektā, "C" kāpņu telpas 1.stāvā, durvis, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nenodrošina aizvēršanos tā, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos uz pārējām ēkas daļām (durvīm aizveroties paliek sprauga).	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	03.07.2020
6.	Objektā, "B" kāpņu telpas 3.stāvā, durvis, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpas, nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismu un noblīvētām piedurlīstēm.	Ugunsdrošības noteikumu 19.punkts.	01.06.2021
7.	Objekts netiek ekspluatēts saskaņā ar būvprojektā paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā, bet tieši: "C" kāpņu telpas 3.stāvā demontētas durvis uz kāpņu telpu.	Ugunsdrošības noteikumu 9.punkts.	01.06.2021

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Viedoklis un argumenti nav nosūtīti. Pārbaudes akts nosūtīts pa pastu.
/Baiba

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina adresātu labprātīgi
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde brīdina, ja adresāts
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldēs priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore S.Bauže
(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: VLADIMIRS OĻAKOVS
Rīgas 46. vidusskolas direktora vietas
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 25. jūnijs