Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
BAUSKAS DAĻA
Skolas iela 17, Bauska, Bauskas novads, LV-3900; tālr.: 63960603; fakss: 63924264; e-pasts: bauska@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Bauska
(izdošanas vieta)

2020. gada 23. janvārī
(datums)

Bauskas novada pašvaldības
"Bauskas bērnu un jauniešu centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 4551902433
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Kalna iela 14, Bauska, Bauskas novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/11.3-3.1 - 9

2020. gada 23. janvārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) Zemgales reģiona brigādes (turpmāk – ZRB) Bauskas daļas komandieris, majors Vadims Kuzmičs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim Ģirtam Donerblicam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Bauskas Bērnu un jauniešu centra, Kalna ielā 14 un Rīgas ielā 8, Bauskā, Bauskas novadā (turpmāk – objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD ZRB Bauskas daļas 2017.gada 10.marta Pārbaudes akts Nr.22/11.3-3.1-30	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	2., 9.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objektā, Kalna ielā 14, automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija nav ierīkota pilnā apjomā	Ministru Kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā – Ugunsdrošības noteikumi 6.punkts 6.7.apakšpunkts	01.09. 2021
2.	Objektā, Kalna ielā 14, pirmā stāvā automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju atdalīt no apsardzes signalizācijas	Ugunsdrošības noteikumi 140.punkts	01.09 2021
3.	Objektā, Rīgas ielā 8, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav tehniskā projekta.	Ugunsdrošības noteikumi 125.punkts	01.09 2021

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti: Pārbaudes aktā minētajiem punktiem

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļa aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļa brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Bauskas daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekļi tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV - 3001

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Vadims Kuzmičs
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: Bauskas BFC ĒTAP Gints Dovenkurs

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 23. janvāri.