Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 29.jūnijā
(datums)

Biedrība "Body Factory Salaspils"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008290659
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Silmaļu ielā 11-6, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2121
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/176
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Sporta zāle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils novadā (turpmāk – Objekts).
3. Īpašnieks (valdītājs): Zemkopības ministrija, reģistrācijas Nr.90000064161,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrība "Body Factory Salaspils" nometņu vadītāja Mārtiņa Marķitāna 2020.gada 18.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: publiska ēka, sporta zāle atrodas ēkas vienstāva daļā. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Objektā nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugusdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts;
   6.2. Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk – Ugunsaizsardzības sistēma) trauksmes signālu vai signālu par sistēmas un sakaru kanāla bojājumu nepārraida uz paneli, kuru pastāvīgi (diennakti) uzrauga Ugunsdrošības noteikumu 127. punktā minētajā kārtībā instruēta persona (Ugunsdrošības noteikumu 126.punkts);
   6.3. Viena no Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm izvietota vietā, kura nav viegli pieejama (Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts);
   6.4. Atbildīgā persona Objektu nav pilnā apjomā nodrošinājusi ar ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši – sporta zāles aizsardzībai trūkst divi ugunsgrēka detektori (Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot 6.punktā konstatētos pārkāpumus, nav iebildumu sporta zāles telpu, Rīgas ielā 113, Salaspilī, Salaspils novadā, izmantošanai bērnu dienas nometnes "Sportiskā vasara" vajadzībām laika periodā no 29.06.2020.-03.07.2020.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____