Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 3.jūlijā
(datums)

Biedrība "Gaismas talanti"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40008143333
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Mskavas iela 254k-3-32, Rīga
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/195
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnei "Gaismas talanti", paredzētās "Latvijas neredzīgo biedrības Strazdmuižas kluba" lielās zāles telpas Braila ielā 4, Rīgā.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Braila iela 4, Rīga, LV-1024.
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
departaments, reģistrācijas Nr.90000013606, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīgā, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Kaspara Mārtiņa 2020.gada 25.jūnija iesniegums, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 25.jūnijā Nr.22/8-1.5.1/1626.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: "Latvijas neredzīgo biedrības Strazdmuižas kluba" lielās zāles telpas Braila ielā 4, Rīgā, kas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. telpas nav nodrošinātas ar autonomajiem ugunsgrēka detektoriem, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības Noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasību izpilde;
6.2. ugunsdzēsības līdzekļi nav novietoti redzamās, viegli pieejamās vietās un ugunsdzēsības līdzekļu atrašanās vietas nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 4.3.zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 265.punkta izpilde;
6.3. evakuācijas izejas durvis nav apzīmētas ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma 5.8. zīmi, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 244.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens**: Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Evija Mame
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		Ilmārs Murāns
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____