Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2019.gada 3 .jūlijā
(datums)

Biedrība "AKTĪVISTS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr. 40008192860
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Palangas ielā 6-50, Rīgā, LV-1055
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/197
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nams "Govindas"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Govindas", Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "BRPS", reģistrācijas Nr. 40203214153,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Vijolīšu ielā 6 - 17, Rīgā, LV-1015
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Biedrības "AKTĪVISTS" nometņu vadītāja Jurija Zundes-Zakeviča 2020.gada 25.jūnija iesniegumi (4 gab).
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesu izmitināšanas ēka, divi stāvi. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   6.1. Objektā pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk - Ugunsaizsardzības sistēma) uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis) netiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 125.1.apakšpunkts);
   6.2. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts Ugunsaizsardzības sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas (Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts);
   6.3. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa nav novietots Ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās (Ugunsdrošības noteikumu 125.3.apakšpunkts);
   6.4. Objektā pie Ugunsaizsardzības sistēmas Paneļa netiek uzglabāts Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls (Ugunsdrošības noteikumu 125.4.apakšpunkts).

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītās nepilnības, nav iebildumu viesu nama "Govindas", Jūdažos, Siguldas pagastā, Siguldas novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnu "AKTĪVISTS Sigulda" vajadzībām laika periodā no 05.07.2020.-07.06.2019, 15.07.2020.-24.07.2020, 25.07.2020.-03.08.2020.un 04.08.2020.-13.08.2020.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____