Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 13.jūlijā
(datums)

SIA "Deju skola Dzirnas"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40103615137
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Stabu iela 47-28, Rīga, LV-1011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/224_
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu diennakts nometnei "Dzirnu vasaras nometne" paredzētās telpas Krimuldas vidusskolā (turpmāk – nometnes telpas)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Skolas iela 11, Ragana, Krimuldas novads, LV-2144
3. Īpašnieks (valdītājs): Krimuldas novada dome
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: Singitas Daņiļevičas 2020.gada 29.jūnija iesniegums Nr. b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas trīsstāvu izglītības iestādes ēkā. Nometnes telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Nometnes telpās ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 269.punkta prasības;

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

6.2. Evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju zīmes nav ieslēgtas pastāvīgi un tās neiedarbina automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkta prasības;

6.3. Nometnes telpās nav ierīkota balss izziņošanas sistēma kuras mērķis ir nodrošināt cilvēku apziņošanu ugunsgrēka vai citu apdraudējumu gadījumā, kā rezultātā ir pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 340.2.apakšpunkta prasības;

6.4. Objekta ugunsaizsardzības sistēma nav darba kārtībā, kā rezultātā pārkāptas Ugunsdrošības noteikumu 123.punkta prasības

7. **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpu Skolas ielā 11, Raganā, Krimuldas novadā izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Dzirnu vasaras nometne" organizēšanai no 19.07.2020.-26.07.2020.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam,

Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors		R. Šļihta
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU