Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
JELGAVAS DAĻA
Dobeles iela 16, Jelgava, LV-3001; tālr.: 63037550; fakss: 63037544; e-pasts: jelgava@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jelgava
(izdošanas vieta)

2020. gada 24. jūlija
(datums)

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
"Sporta servisa centrs"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 90001167128
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Raiņa iela 6, Jelgava, LV-3001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/11.1-3.11/13
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēdnīca, dienesta viesnīca un Zaļenieku sporta halle
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Jelgavas iela 7, Baznīcas iela 2 un Baznīcas ielā 4, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, LV-3011
3. Īpašnieks (valdītājs): Jelgavas novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Pētera Lagzdiņa (nometnes vadītāja) 2020. gada 7. jūlija iesniegums b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības pārklājiem, iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu un automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Zaļenieku sporta bāze nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēkas Jelgavas ielā 7, Zaļeniekos, ar būves kadastra apzīmējumu 54960040125001, virtuvē nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.
7. **Slēdziens:**
7.1 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas ēdnīca un virtuves telpas Jelgavas ielā 7, Zaļeniekos, ar būves kadastra apzīmējumu 54960040125001, **neatbilst** ugunsdrošības prasībām nometnes rīkošanai;
7.2 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas dienesta viesnīca, Baznīcas ielā

2, Zaļeniekos, ar būves kadastra apzīmējumu 54960040125016, un Zaļenieku sporta halle, Baznīcas ielā 4, Zaļeniekos, ar būves kadastra apzīmējumu 54960040125015, **atbilst** ugunsdrošības prasībām diennakts nometnes rīkošanai.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5. apakšpunktu.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas inspektore		I.Bergmane
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20___.gada___._____