Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
SALDUS DAĻA
Skrundas iela 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801; tālr.: 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldus@vugd.gov.lv; vugd@vugd.gov.lv

Saldus
(izdošanas vieta)

20 20 .gada 14. janvārī
(datums)

Saldus novada pašvaldība
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90009114646
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Striķu iela 3, Saldus,
Saldus novads, LV-3801
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.4-3.1/1

20 20 . gada 14. janvārī
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas komandiera pienākumu izpildītājs virsleitnants Mairis Jocus
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties atbildīgajam par ugunsdrošību Saldus novada pašvaldības iestādēs Ilgvaram Līgotnim un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola direktorei Inetai Gangnusai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas internāta un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas naktsmītnes telpās, Kalnu ielā 4, Kalnos, Nīgrandes pagastā, Saldus novadā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

SAŅEMTS
Nīgrandes pagasta KALNU VIDUSSKOLĀ
2020.g. 18. janvārī
Nr. 39/1-17

1	2	3	4
1.	Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas naktsmītnē durvis, kuras atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā nav aprīkotas ar pašaizveres mehānismiem.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" 19.punkts.	16.03.2020.
2.	Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas naktsmītnei nav veikta elektroinstalācijas pārbaude ne retāk, kā reizi desmit gados.	Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts.	28.02.2020.
3.	Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas internāta numuriņos numur 172, 173, 174, 175, kā arī Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas naktsmītnes telpās, kurās nakšņo cilvēki, nav izvietoti stāva evakuācijas plāni kuros iezīmēta atbilstošā telpa, evakuācijas ceļi un izejas, ugunsdzēsības līdzekļu un ugunsgrēka izziņošanas ierīču atrašanās vietas un sniegta informācija par ugunsdrošības pasākumiem un rīcību ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumu 235.punkts.	16.03.2020.
4.	Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas naktsmītnē evakuācijas izejas durvis 2.,3.,4. un 5.stāvā, kuras ved uz evakuācijas ārējām kāpnēm nav iespējams atvērt triju sekunžu laikā.	Ugunsdrošības noteikumu 243.punkts.	28.02.2020.
5.	Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas naktsmītne nav nodrošināta ar atbilstošu ugunsdzēsības aparātu daudzumu.	Ugunsdrošības noteikumu 247.punkts.	16.03.2020.
6.	Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolai, Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas internātam un Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskolas naktsmītnei nav izstrādāta plānojuma shēma, kurā jānorāda telpu un inženierbūvju izvietojums, elektroapgādes, ūdensapgādes atslēguma punkti un bīstamo iekārtu atrašanās vietas.	Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 13.panta 4.1.apakšpunkts.	16.03.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

nav

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Mairis Jocus
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu: ILGVARS LĪGOTNIS
Atbildīgais par ugunsdrošību
Saldus novada pašvaldības iestādēs
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 27. janvārī

M. Jocus, 20373655
mairis.jocus@vugd.gov.lv

SAŅEMTS
Nīgrandes pagasta KALNU VIDUSSKOLA
2020.g. 18. februārī
Nr.