Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
VALMIERAS DAĻA
Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201; tālr.:64233477; fakss: 64233474; e-pasts: valmiera@vugd.gov.lv www.vugd.gov.lv

Valmiera
(izdošanas vieta)

20 18 .gada 30. jūlijs
(datums)

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.90000022399
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.1-3.1- 128

20 18 .gada 3. jūlijs
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore, kapteine, Inese Ozola-Bondare
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Valmieras tehnikuma darba aizsardzības speciālistei- Evai Kazekai
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Valmieras tehnikuma mācību un dienesta viesnīcas ēkas (turpmāk- tehnikums), mehatronikas, atslēdzniecības ēkas (turpmāk-mehatronikas ēka), teritorijas un dokumentācijas Vadu ielā 3, Valmierā, LV-4201
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	----------	----------	----------

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.			

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
I. Ozola-Bondare
30.07.2018.

1.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta vispārīgā un ugunsdrošību raksturojošā informācija par Valmieras tehnikuma ēkas kopējo platību, būvtilpumu, uguns noturības pakāpi un teritorijas kopējo platību.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumu) 180.1.punkts.	30.10.2018.
2.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta vispārīgā un ugunsdrošību raksturojošā informācija par Valmieras tehnikuma Mehatronikas ēku.	Ugunsdrošības noteikumu 180.1.punkts.	30.10.2018.
3.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā pie informācijas par objekta un teritorijas lietošanas veidu tiek norādīta informācija par Rūjienas vidusskolu, kas neatbilst Valmieras tehnikumam.	Ugunsdrošības noteikumu 180.1.punkts.	30.10.2018.
4.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā nav aprakstīts apkures sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība.	Ugunsdrošības noteikumu 180.1.3.punkts.	30.10.2018.
5.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā nav aprakstīts ventilācijas sistēmas ugunsbīstamība un sprādzienbīstamība.	Ugunsdrošības noteikumu 180.1.4.punkts.	30.10.2018.
6.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā pie esošo ugunsgrēka dzēšanai paredzēto ierīču, iekārtu, tehnikas, inventāra un aprīkojuma (turpmāk- ugunsdzēsības līdzekļi) raksturojums un izmantošanas kārtība nav norādīta informācija par ugunsdzēsības aparātu raksturojumu un izmantošanas kārtību.	Ugunsdrošības noteikumu 180.1.6.punkts.	30.10.2018.
7.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā (11.punkts) pie informācijas par objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču)ekspluatācijas termiņš nav norādīta informācija par ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 180.4.punkts.	30.10.2018.
8.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā (11.punkts) pie informācijas par objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču)ekspluatācijas termiņš nav norādīta informācija par drošības pasākumiem, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā.	Ugunsdrošības noteikumu 180.4.punkts.	30.10.2018.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
I. Ozola-Bondare
30.04.2018.

9.	Tehnikuma ugunsdrošības instrukcijā (11.punkts) pie informācijas par objekta ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu ekspluatācijas prasības, drošības pasākumi, kas veicami ugunsaizsardzības sistēmas bojājuma laikā, un ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču)ekspluatācijas termiņš nav norādīta informācija par ugunsaizsardzības sistēmas iekārtu (ierīču) ekspluatācijas termiņiem.	Ugunsdrošības noteikumu 180.4.punkts.	30.10.2018.
10.	Tehnikumā ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumus (tai skaitā iedarbošanās gadījumus tehniskās apkopes gaitā) un bojājumu, reģistrē iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā, kas neatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumu" 9.pielikumam.	Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts un 9.pielikums.	03.09.2018.
11.	Tehnikumā ēkā pie iekšējais ugunsdzēsības ūdensvada krāns Nr.3 nav ievērots aizliegums novietot ne tuvāk par 1m priekšmetu- kaste ar augiem, pie iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna.	Ugunsdrošības noteikumu 109.3. punkts.	03.09.2018.
12.	Mehatronikas ēkā evakuācijai paredzētās durvis ir aizkrautas ar veļas mašīnu.	Ugunsdrošības noteikumu 246.5 punkts.	03.09.2018.
13.	Mehatronikas ēkas telpā Nr. M 104 Mehatronikas laboratorijā nav ievērots attālums starp ugunsgrēka detektoru un apgaismes ķermeni (lampu), kas izvietots tuvāk par 0,5 m.	Ugunsdrošības noteikumu 142.2.punkts.	30.10.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:
Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektores pārbaudes aktā NR 22/10.1 - 3.1 - 128 konstatētajiem ugunsdrošības pārkāpumiem piekrītam un informējam, ka noveršīsim līdz 2018.gada 30. oktobrim. Ņemot pozicijas Nr.10, 11, 12 norādītie trūkumi tiks novērsti līdz 2018.gada 3. septembrim.

Valmieras tehnikuma
direktore
Vineta Melngārša

30.04.2018.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
I. Ozola-Bondare
30.04.2018.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, iesniedzot iesniegumu, Tērbatas ielā 9, Valmierā, LV-4201
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Inese Ozola-Bondare
(amatpersonas vārds, uzvārds)
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngaršā
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 30. jūlijā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Valmieras daļas inspektore
I. Ozola-Bondare
30.07.2018.