Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2019.gada 18.decembris
(datums)

Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.4423901099
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

„Dzelmes 5", Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/10.3-3.1.1-184

2019. gada 10.decembris
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas inspektors, majors Ilmārs Briedis
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Atbildīgo personu par objekta ugunsdrošību Intu Bakānu
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas, „Dzelmes 5", Raiskuma pag., Pārgaujas nov.
(objekta nosaukums, adrese)

Plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas pārbaudes akts Nr.22/10.3-3.1.1-208, no 2018.gada 28.novembra	1	-

. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta teritorijā pulcēšanās vieta (dažāda rakstura negadījumu vai avāriju laikā) nav apzīmēta atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām drošības zīmi.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.09.2017. noteikumi Nr.563 " Paaugstinātas bīstamības objektu apzināšanas un noteikšanas, kā arī civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas plānošanas un īstenošanas kārtība" Nr.563 6.6.punkts	01.03.2020

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pēdējo reizi Zagare

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Vidzemes reģiona komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica VUGD Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas inspektors Jānis Ērglis

(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

direktore Lolita Zagare

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2019.gada 19. decembrī