Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2020.gada 17. jūlijā
(datums)

SIA "Zazazu"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40103910221
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
"Ezītis 35", Ezītis, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.101/243
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu dienas nometnei "BELOCHKA" paredzētās telpas – radošajā studijā ATMOSFĒRA.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Akas iela 8-16, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Agert", Reģistrācijas Nr. 40103670139,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Krišjāņa Valdemāra iela 79/81 - 10, Rīga.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Izabellas Patronovas 2020.gada 10.jūlija iesniegums Nr.b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 10.jūlijā ar Nr. 22/8-1.5.1/1793.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: radošajās studijas ATMOSFĒRA telpas ar kopējo platību 60m^2 ir nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektā, uz ugunsdzēsības aparāta nav uzlīme par ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (novērtējumu), kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 269.punkta prasību izpilde;
6.2. Objekts nav nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 2. tabulai (nav nodrošināta ugunsdzēsības aparāta dzēstspēja, bet tieši nepieciešamā dzēstspēja – 46A 220B, esošā dzēstspēja – 43A 233B), kā rezultātā nav nodrošināta ugunsdrošības noteikumu 247.punkta prasību izpilde;

6.3. Objekta virtuve nav nodrošināta ar ugunsdzēsības pārklāju atbilstoši ugunsdrošības noteikumu 5. pielikuma 5. tabulai, kā rezultātā nav nodrošināta ugunsdrošības noteikumu 260.punkta prasību izpilde.

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu radošās studijas ATMOSFĒRA izmantošanai bērnu dienas nometnei "BELOCHKA", kas tiks organizēta no 08.06.2020. līdz 28.08.2020.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)

8.5.apakšpunkta prasībām.

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas Reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — (amatpersona) — (paraksts) — I.Vinķe (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: — (juridiskās personas pārstāvja amats. vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) — (paraksts)

20____. gada ___. _____