Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13. Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2018.gada 30.jūnijā
(datums)

SIA "Bērnu Attīstības Centrs BAC"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr40203165892
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Valdeķu ielā 59-137, Rīgā, LV-1058
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 2SIA /8-3.10.1/122
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas komplekss "Leiputrija" (turpmāk – Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Stirniņas", Iļķenē, Ādažu novadā
3. Īpašnieks (valdītājs): Valdis Perro, "Stirniņas", Iļķene, Ādažu novads
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Bērnu Attīstības Centrs BAC" nometņu vadītājas Darjas Strutinskas 2020.gada 7.jūnija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Atpūtas komplekss ar saimniecības zonas ēku un vairākām atsevišķi stāvošām mājiņām. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi kas ir objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un satur Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā prasīto informāciju. Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 176.punkts un 180.punkts.
7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu atpūtas kompleksa "Leiputrija", "Stirniņas", Iļķenē, Ādažu novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Aktīva vasara 2020", organizēšanai no 02.07.2020.- 12.07.2020.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____