Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
SALDUS DAĻA
Skrundas iela 28, Saldus, Saldus novads, LV-3801; tālr.: 63881482 fakss: 63807560; e-pasts: saldus@vugd.gov.lv; vugd@vugd.gov.lv

Saldus
(izdošanas vieta)

20 18 .gada 27. februāris
(datums)

Vladimirs Volosjanovs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Pers. kod. 311285-12892
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Blaumaņa iela 9, Saldus,
Saldus novads, LV-3801
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/12.4-3.1/ 30

20 18 gada 27. februāris
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes Saldus daļas inspektors virsleitnants Mairis Jocus
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Vladimiram Volosjanovam
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica publiskās ēkas telpās un palīgtelpās (turpmāk- objekts), Dīķa ielā 1, Druvā, Saldus pagastā, Saldus novadā
(objekta nosaukums, adrese)

neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Nav veikti elektroinstalācijas pretestības mērījumi.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts.	25.05.2018.
2.	Nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru.	Ugunsdrošības noteikumi 58.punkts.	25.05.2018.
3.	Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneļa netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	Ugunsdrošības noteikumi 125.1.apakšpunkts.	25.05.2018.
4.	Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneļa netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pieņemšanas akts un tam pievienotie dokumenti vai atbildīgās personas apstiprinātas minēto dokumentu kopijas.	Ugunsdrošības noteikumi 125.2.apakšpunkts.	25.05.2018.
5.	Pie automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas kontroles paneļa netiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls.	Ugunsdrošības noteikumi 125.4.apakšpunkts.	25.05.2018.
6.	Automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai nav nodrošināta tehniskā apkope un tehniskās apkopes kontrole.	Ugunsdrošības noteikumi 129.punkts.	25.05.2018.
7.	Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces nav apzīmētas ar attiecīgajām drošības zīmēm.	Ugunsdrošības noteikumi 136.punkts.	25.05.2018.
8.	Nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija.	Ugunsdrošības noteikumi 176.punkts.	25.05.2018.
9.	Objektā nav izvietoti evakuācijas plāni.	Ugunsdrošības noteikumi 229.punkts.	25.05.2018.
10.	Objekta telpās, kurās ir paredzēts izmitināt cilvēkus, nav izvietoti evakuācijas plāni.	Ugunsdrošības noteikumi 235.punkts.	25.05.2018.
11.	Evakuācijas izejas nav apzīmētas ar atbilstošām drošības zīmēm.	Ugunsdrošības noteikumi 244.punkts.	25.05.2018.

1	2	3	4
12.	Objekts nav nodrošināts ar nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu.	Ugunsdrošības noteikumi 247.punkts.	25.05.2018.
13.	Objekta virtuvē neatrodas F klases ugunsdzēsības aparāts.	Ugunsdrošības noteikumi 255.punkts.	25.05.2018.
14.	Objekta virtuvē neatrodas ugunsdzēsības pārklājs.	Ugunsdrošības noteikumi 260.punkts.	25.05.2018.
15.	Ugunsdzēsības aparāti nav apzīmēti ar attiecīgajām drošības zīmēm.	Ugunsdrošības noteikumi 265.punkts.	25.05.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

NAV

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:

Mairis Jocus
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

Vladimirs Vobzjanovs /V.Vobzj./
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 28. 02