Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
TUKUMA DAĻA
Raiņa iela 24, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; tālr.:63123507; fakss: 63107311; e-pasts: tukums@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Tukums
(izdošanas vieta)

2020.gada 07. augusts
(datums)

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 90001167128
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lapinska iela 18b, Jelgava
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/11.6-3.10/50
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Semināru, sporta un atpūtas bāze "Ronīši"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Ronīši", Klapkalnciems, Engures pagasts, Engures novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Rīgas Tehniskā universitāte
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr. 90000068977, Kaļķu iela 1, Rīga, LV - 1658
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Modra Liepiņa, apliecības Nr.SP-097-00007, 2020.gada 21.jūlija iesniegums (izsūtīts no nometnes.gov.lv
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vienstāva vasaras mājas cilvēku izmitināšanai līdz 10 personām. Vienstāva vasaras mājas cilvēku izmitināšanai virs 10 personām, aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Vienstāva ēdnīcas un saimniecības bloka ēka. Vienstāva administrācijas ēka, aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Visām minētajām ēkām ir U3 ugunsnoturības pakāpe.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Semināru, sporta un atpūtas bāzē "Ronīši" esošās ēkas un telpas **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas kārtība" 8.punkta 8.5.apakšpunkta prasībām
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Engures novada domei

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Tukuma daļas inspektors — Artūrs Baumanis

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____