Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 29. jūlijā
(datums)

Iļģuciema vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 90000013606
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/254
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Iļģuciema vidusskolas telpas (turpmāk –Objekts)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Dzirciema ielā 109, Rīgā.
3. Īpašnieks (valdītājs): Iļģuciema vidusskola Reģistrācijas Nr. 90000013606
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Dzirciema iela 109, Rīga, LV-1055
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Daces Nagles 2020.gada 22. jūlija iesniegums Nr. b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 08.07.2020 ar Nr.22/8-1.5.1/1901
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Iļģuciema vidusskolas telpas Nr.219, Nr.222 Nr.223 un aktu zāle, kas ir aprīkota ar ugunsdzēsības aparātiem, bet nav nodrošināta ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk –AUTS) un automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu (turpmāk –AUBIS)
6. Pārbaudes laikā konstatēts ugunsdrošības prasību pārkāpums: Objekts nav nodrošināts ar AUTS un AUBIS, kā rezultāta nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" 8.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** nav iebildumu Objekta telpu izmantošanai nometnes "10 dienās apkārt zemeslodei" vajadzībām no 10.08.2020 līdz 21.08.2020.
7.1. nav iebildumu Objekta telpu izmantošanai nometnes "Ārā no alas!" vajadzībām no 03.08.2020 līdz 09.08.2020
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.
(amatpersonas amats un adrese)

Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors Artūrs Kvjatkovskis

(amatpersona)

(paraksts)

Artūrs Kvjatkovskis

(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____