Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 5 .augustā
(datums)

SIA "Jogitas pasākumi"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40103641106
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

"Pusceļi"-2, Rembatē, Rembates pagastā, Ķeguma novadā, LV-5016
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/162
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas kompleksa "Līcīši" kempinga mājiņas
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Līcīši", Tomes pagastā, Ķeguma novadā (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "7 PIEKTDIENAS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 40203175547, Prūšu ielā 94, Rīgā, LV-1057
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Jogitas pasākumi" nometņu vadītājas Jogitas Somes-Pūpolas 2020.gada 3.augusta iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Vienstāva kempinga mājiņas, U3 ugunsnoturības pakāpe. Telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un ugunsdzēsības aparātiem
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
Atbildīgā persona nav nodrošinājusi tādas ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, kura ir objekta lietošanas mērķim atbilstošs ugunsdrošības prasību kopums un satur Ugunsdrošības noteikumu 180.punktā noteiktās prasības (Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 176.punkts, 180.punkts.
7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādīto trūkumu, nav iebildumu atpūtas kompleksa "Līcīši", Tomes pagastā, Ķeguma novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometnes "Dodies dabā" organizēšanai laika periodā no 16.08.2020.-20.08.2020.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____