Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDES
4.DAĻA
Slokas iela 44, Jūrmala, LV-2015; tālr.: 67769508; fakss: 67769883; e-pasts: rrp4@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Jūrmalā
(izdošanas vieta)

2018.gada 25. maijā
(datums)

Majoru vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. Nr. 2912901352
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rīgas iela 3, Jūrmala
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/8.4-3.8.1/74

2018. gada 17. maijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas Bulduru posteņa komandieris, kapteinis Rūdolfs Rags
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Majoru vidusskolas direktores vietniecei Gunai Krivuškai tālr: 29658375
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Majoru vidusskolas telpu un teritorijas, Rīgas ielā 3 , Jūrmalā
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas 2017.gada 23. maija Pārbaudes akts Nr. 22/8.4-3.8.1-68	1.p.	-

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Rezerves evakuācijas ceļā, A korpusā evakuācijas apgaismojums nestrādā atbilstoši režīmam.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 245.punkts.	01.09.2018. Izpildīts.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam
Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050, iesniedzot iesniegumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 4.daļas komandierim Slokas ielā 44, Jūrmalā, LV-2015.
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Rūdolfs Rags
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Skolas direktore Ilze Ose
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018. gada 29. maijā.