Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIEPĀJAS 1. DAĻA
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; fakss: 63425701; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)

2020.gada 20. augusts
(datums)

Reliģiska organizācija
„Jauniešu virzība"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40008088277
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Apuzes iela 24-1, Rīga, LV-1046
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/62

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Latvijas Apvienotās metodistu baznīcas saieta nams.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Saraiķu Lejnieki", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads (turpmāk – Objekts)
3. Īpašnieks (valdītājs): Latvijas Apvienotā metodistu baznīca,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.90000301027, Akas iela 13, Rīga, LV-1011.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja Ivara Lādēna 2020.gada 10.augusta iesniegums un nometnes „Fusionfest 2020" ugunsdrošības instrukcija.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: saieta nama ēka – divi stāvi, no otrā stāva nodrošināta izeja uz āru, 1.stāvā atrodas virtuves telpa, ēdnīca/nodarbību telpa, wc. Ēka aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Nometņu dalībnieku izmitināšana paredzēta ārpus telpām – teltīs.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Objektam nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude (2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkts), Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts), Objektā esošajai mehāniskajai ventilācijas sistēmai nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana (Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts), Objektā, kurā atrodas automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma (turpmāk –

7. **Slēdziens:** apsekotā ēka **neatbilst** ugunsdrošības prasībām

8. Atzinums izdots saskaņā ar 2009.gada 01.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore
(amatpersona)

(paraksts)

A.Finka
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: Nometnes vadītājs Ivars Lādēns
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

Lādēns
(paraksts)

2020. gada 21. augusts