Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)
05.10.2020.
(datums)

BIEDRĪBA "PELDĒT DROŠI"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr.40008280364
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/311
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu nometnei "Zinām.Peldam.Droši" paredzētās telpas.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Elektrum Olimpiskais centrs, Grostonas iela 6b, Rīga (turpmāk - Obejkts).
3. Īpašnieks (valdītājs): BIEDRĪBA "Latvijas Olimpiskā komiteja", Reģistrācijas
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Nr.50008022421, Elizabetes iela 49, Rīgā, LV-1010.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: 2020.gada 02.oktobra Timermanes-Legzdiņas Alises iesniegums Nr.b/n, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 2020.gada 2.oktobrī Nr.22/8-1.5.1/2561.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Elektrum Olimpiskā centra bērnu dienas nometnei paredzētais peldbaseins un manēža ir nodrošināti ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātisko ugunsgrēka balss izziņošanas sistēmu, iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem, neautomātisko dūmu un karstuma izvades sistēmu un ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: nav konstatēti.
7. **Slēdziens**: nav iebildumi apsekoto telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes "Zinām.Peldam.Droši" vajadzībām no 19.10.2020 līdz 23.10.2020, telpas ekspluatēt atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 18.1.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā.
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore — Evija Mame
(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____