Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2020.gada 8. jūnijā
(datums)

Sporta un Izglītības robotikas Asociācija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 50008237791
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/115
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: "Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija" biedrības telpas (turpmāk - Objekts).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Slokas iela 161-k2, Rīga.
3. Īpašnieks (valdītājs): Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 50008237791, Dzelzavas iela 74, Rīga, LV-1082
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Andreja Kuzņecova 2020.gada 28.maija iesniegums Nr. b/n., Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldē reģistrēts 28.05.2020 ar Nr.22/8-1.5.1/1327.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: "Sporta un Izglītības Robotikas Asociācija" biedrības telpas ar platību vairāk par 200 m^2, kas ir nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.
6. Pārbaudes laikā konstatēts ugunsdrošības prasību pārkāpums:
6.1. Objekts nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, kā rezultāta nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi) 8.punkta prasību izpilde.
7. **Slēdziens:** Telpas neatbilst Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Rīgas reģiona pārvaldes
Ugunsdrošības uzraudzības un
civilās aizsardzības nodaļas inspektors
A.Kvjatkovskis

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____