Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIEPĀJAS 1. DAĻA
Ganību ielā 63/67, Liepāja, LV-3401; tālr.:63404484; e-pasts: liepaja1@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Liepāja
(izdošanas vieta)

2021.gada 7.aprīlis
(datums)

Biedrība „ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40008049528
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.1-3.9/5

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: viesnīca „Vēju paradīze".
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Smilšu iela 14, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3463.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA „Vēju paradīze", reģistrācijas Nr.42103028740,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Smilšu iela 14, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3463.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Andras Auzas 2021.gada 15.marta iesniegums, nometnes „PIEKRASTES ZVEJAS GUDRĪBAS" ugunsdrošības instrukcija;
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesnīca „Vēju paradīze", (turpmāk – objekts) ir aprīkota ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu. Ēka ir nodrošināta ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem.

   Nometne „PIEKRASTES ZVEJAS GUDRĪBAS" 14.06.2021-18.06.2021; Maksimālais dalībnieku skaits – 16; Nometnes veids – diennakts;
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
   Objekta apkures iekārtai, kurai par kurināmo izmanto gāzi, nav veikta tīrīšana, tehniskā apkope un tehniskā stāvokļa pārbaude (pārkāpts 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 70.punkts);

Objektam nav veikta elektroinstalācijas izolācijas pretestības, cilpas „fāze-nulle" pilnās pretestības, zemējumietaises pretestības, zemējumvada nepārtrauktības saites un zibensaizsardzības sistēmas pārbaude (pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts);

Objektam nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru (pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts;

Objekta telpā pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas netiek uzglabāta instrukcija, kurā norādīta Ugunsdrošības noteikumu 180.4. un 180.7.apakšpunktā minētā informācija (pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts);

Objekta atbildīgā persona nav organizējusi praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu „Rīcība ugunsgrēka gadījumā" ne retāk kā reizi gadā (pārkāpts Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts);

Objektā nav izstrādāta plānojuma shēma, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes un gāzes apgādes atslēguma punktus (pārkāpts Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 13.panta 4.daļas 1.punkts).

7. **Slēdziens:** Apsekotā ēka **neatbilst** ugunsdrošības prasībām

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām;

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim, Ganību ielā 63/67, Liepājā
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1.daļas inspektore (amatpersona) _____ (paraksts) A.Finka (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts pa pastu (Nr.RR282628740LV) _____ (paraksts)
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

20____. gada ___. _____ 07.04.2021

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Kurzemes reģiona brigādes
Liepājas 1.daļas inspektore A.Finka