Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67223542; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2021.gada 3. jūnijā
(datums)

SIA "Igmalin"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr. 40003963523
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Tīnūžu iela 16-28, Rīga, LV-1021
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/83
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu dienas nometnes "Didi lingua" paredzētās telpas (turpmāk – Telpas).
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Lubānas iela 125a-2, Rīga, LV-1021.
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Igmalin"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40003963523, Tīnūžu iela 16-28, Rīga, LV-1021.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: SIA "Igmalin" 2021.gada 11.maija iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Telpas atrodas ēkas 2.stāvā
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Telpās par mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšanu vai pārbaudes rezultātiem nav sastādīts pārbaudes akts, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 91.punkta, 92.punkta un 93.punkta prasību izpilde;

6.2. Telpu ugunsdrošības instrukcijā nav norādīta informācija par lietošanas veidu, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 180.punkts un 180.1.1.apakšpunkts;

6.3. Telpu evakuācijas plāna teksta daļā nav iekļauta precīza informācija par rīcību ugunsgrēka gadījumā, bet tieši, informācija par tālruņa numuru - ugunsgrēka gadījumā zvanīt 01, kā rezultātā nav nodrošināta Ugunsdrošības noteikumu 232.punkts.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

7. **Slēdziens:** nav iebildumu apsekoto Telpu izmantošanai bērnu dienas nometnes "Didi lingua" vajadzībām no 01.06.2021. līdz 31.08.2021. novēršot 6.punktā minētos pārkāpumus.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centrā

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		L.Vecstaudža
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU