Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.: 67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2021.gada 3. jūnijā
(datums)

SIA "Ecoland"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.40103394628
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Viestura prospekts 79-5, Rīga LV-1005
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/8-3.10.1/86
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Bērnu diennakts nometnei "Ecoland" paredzētās telpas SIA "Ecoland" brīvdienu mājas telpās (turpmāk – nometnes telpas)
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Saulkrastu lauku teritorijas Zvejniekciemā "Kļavas", LV-2161
3. Īpašnieks (valdītājs): Jekaterina Srebnaja
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
4. Iesniegtie dokumenti: Jekaterinas Srebnajas 2021.gada 17.maija iesniegums Nr. b/n
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Nometnes telpas izvietotas divstāvu ēkā. Nometnes telpas ir aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude, kā rezultātā pārkāptas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības.

6.2. Nometnes telpās nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes (piemēram, nozarkārbā, elektrosadales skapī (sadalnē) , aizsargierīču uzstādīšanas vietās) pārbaude ar termokameru, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 58.punkta prasības.

6.3. Nometnes telpu atbildīgā persona nav izstrādājusi ugunsdrošības instrukciju, kā rezultātā pārkāptas ugunsdrošības noteikumu 176.punkta prasības;

7. **Slēdziens:** novēršot atzinuma 6.punkta norādītos trūkumus, nav iebildumu nometnes telpu izmantošanai diennakts nometnes "Ecoland" laika posmā 14.06.2021.-26.08.2021. vajadzībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpukta prasībām

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu iesniegt paredzēts Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors R. Šļihta

(amatpersona) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU