Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002; tālr.:67209650; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)

2021.gada 16.jūnijā
(datums)

Kultūras biedrība "Ystreet"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

reģistrācijas Nr.40008260353
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Lāčplēša ielā 24, Rīgā, LV-1011
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

ATZINUMS Nr. 22/8-3.10.1/130

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Atpūtas komplekss “Minhauzena Unda”
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: Ainažu ielā 74, Saulkrastos, Saulkrastu novad novadā.

3. Īpašnieks (valdītājs): SIA “MUNDA”
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
reģistrācijas Nr. 44103110610, „Vīksnas”, Vidriži, Limbažu novads, LV-4013
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: Kultūras biedrības “Ystreet” nometņu vadītājas Ilonas Kaminskas 2021.gada 8.un 10.jūnija iesniegumi (2gab)

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: atpūtas komplekss, kas sastāv no divstāvu viesību mājas un trīsstāvu viesnīcas ēkas. Telpas aprīkotas ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu un iekšējo ugunsdzēsības ūdensapgādi.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Viesnīcas ēkā uzstādītais automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas panelis signālu par ugunsgrēku neatšķir no citiem trauksmes signāliem, kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk Ugunsdrošības noteikumi) 125.4.apakšpunkts prasības.

6.2. Viesnīcas ēkā automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas izbūve neatbilst Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 “Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas. 14.daļa: “Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijai un ekspluatācijai”” (turpmāk – standarts LVS CENT/TS 54-14) prasībām, bet tieši:

6.2.1. Zonas, kuras ietver vairāk nekā 5 telpas un kurās atrodas detektori, nav norādītas kontroles un indikācijas iekārtā, vai arī pie katras telpas durvīm nav uzstādītas iznestās indikatoru lampas (Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts, standarta LVS CEN/TS 54-14 A.6.2.2.punkta b apakšpunkts;

6.2.2. Kabeļiem, kas savstarpēji savieno ugunsaizsardzības sistēmas daļas, nav nodrošināta aizsardzība pret traucējumiem. (LVS 54-14 A.7.3.3.punkts, Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts).

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

7. **Slēdziens:** Novēršot Atzinuma 6.punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu atputas kompleksa "Minhauzena Unda", Ainažu ielā 74, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izmantošanai bērnu diennakts nometņu "Ystreet" vajadzībām laika periodā no 24.06.2021.-01.07.2021.un no 04.07.2021.-11.07.2021.

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.punkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu iesniegt paredzēts Valsts izglītības satura centrā.
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Jaunpils ielā 13, Rīgā LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore		Kristiāna Ozoliņa
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU