Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Maskavas iela 3, Rīga, LV-1050; tālr.: 67075870; fakss: 67075812; e-pasts: rrp@vugd.gov.lv

Rīgā
(izdošanas vieta)
2018.gada 30. janvārī
(datums)

Biedrība "Privātā vidusskola ĀBVS"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 40008007030
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
Attekas ielā 35, Ādažos, Ādažu novadā
LV-2164
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/144

2018. gada 29.janvārī
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektors leitnants Oļģerts Smalkais
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties biedrības "Privātā vidusskola ĀBVS" atbildīgai personai par ugunsdrošību
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
Mihailam Tutuškinam
veica biedrības "Privātā vidusskola ĀBVS" ēku telpu un teritorijas Attekas ielā 35, Ādažos, Ādažu novadā (turpmāk - Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Nav.	Nav.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objektā, pilnā apjomā, izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.	Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 196.1.apakšpunkts, 245.punkts.	01.08.2018.

2.	Objektā zem atklāto kāpņu laukuma un laidiem ir novietoti priekšmeti un materiāli, bet tieši, ierīkota ģērbtuve.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.punkts.	01.06.2018.
3.	Objektā, pilnā apjomā, automātiskās ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas manuālajām tālvadības iedarbināšanas ierīcēm nav piestiprināti identifikācijas numuri vai burti (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" A.pielikuma 6.4.5.apakšpunkts).	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.	01.06.2018.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam, Maskavas ielā 3, Rīgā, LV-1050

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Oļģerts Smalkais
(amatpersonas vārds, uzvārds)

Smalkais
(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Ugunsdrošības inspektors Aleksejs Fjodorovs
(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksts, vai fiziskās personas vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2018.gada 09. februārī.