E. Lurēvicam
A. Ločam

SAŅEMTS
SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
Jūrmalā 31 marts 20 20
Nr. 1-17/121

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE

Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 30.martā
(datums)

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas Nr.40003482021
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Viestura ielā 6, Jūrmalā, LV-2010
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/346

2020.gada 12.martā un 20.martā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas inspektore leitnante Evija Parfjonova
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" saimniecības pārzini Edgaru Loginu
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola" (turpmāk – skola) un Bulduru Dārzkopības vidusskolas dienesta viesnīcas Nr.2 (turpmāk – dienesta viesnīca) telpu un teritorijas Viestura ielā 6, Jūrmalā, (turpmāk – Objekts)
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 9.aprīļa Pārbaudes akts Nr. 22/8.4-3.8.1/53	2., 4., 5., 6. un 7.punkts	1. un 3.punkts
2.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 18.decembra Pārbaudes akts Nr. 22/8.4-3.8.1/194	1., 2.,3. un 4.punkts	5.punkts
3.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 24.marta Pārbaudes akts Nr. 22/8.4-276-40	2., 3., 4., 5., 6. un 8.punkts	1., 7. un 9. punkts
4.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2017.gada 24.marta Pārbaudes akts Nr. 22/8.4-276-39	1., 2., 3., 4., 5., 8. un 9.punkts	6. un 7.punkts

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4
1.	Objekta dienesta viesnīcas sūkņu telpas netiek ekspluatētas atbilstoši noteiktajam lietošanas veidam, sakaņā ar būvprojektā (paskaidrojuma rakstā un apliecinājuma kartē) paredzētajiem un būvniecības gaitā pieņemtajiem ugunsdrošības risinājumiem un noteikto ugunsslodzi un ievērojot normatīvo aktu prasības ugunsdrošības jomā (tiek izmantota kā noliktava priekšmetiem).	2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk- Ugunsdrošības noteikumi) 9.punkts	30.07.2020.
2.	Objekta skolas korpusa Nr.5 un sporta kompleksa telpas pilnā apjomā nav nodrošinātas ar automātisko ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – AUATSS) .	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts un 123.punkts.	31.12.2021.
3.	Objektā dienesta viesnīcā 4.stāva kāpņu telpā demontētas durvis, kas atdala kāpņu telpu no citas nozīmes telpām, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts un 19.punkts.	30.08.2020.
4.	Objektā par elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaudes rezultātiem nav noformēt pārbaudes akts atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu (6. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumu 57.punkts.	30.09.2020.
5.	Objektā nav veikta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 58.punkts.	30.09.2020.
6.	Objekta vecā AUATSS, kas netiek ekspluatēta (nav pieslēgta pastāvīgam elektroenerģijas spriegumam), nav demontēta būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.	Ugunsdrošības noteikumu 60.punkts.	31.12.2020.
7.	Objektā cietā kurināmā apkures iekārtas un dūmvadi nav tīrīti apkures sezonā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).	Ugunsdrošības noteikumu 68.punkts.	30.05.2020.
8.	Objektā dienesta viesnīcā 4.stāvā, Ugunsaizsardzības sistēma netiek uzturēta darba kārtībā, bet tieši ugunsaizsardzības sistēmas ugunsgrēka detektors aizlīmēts ar skoču.	Ugunsdrošības noteikumu 122.punkts.	01.05.2020.

9.	Objekta skolas sporta zālē AUATSS nav uzturēta darba kārtībā, bet tieši, mehāniski bojāta AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīce (poga). (Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14..Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" 6.punkta vienpadsmitās daļas trešā apakšpunkta un 7.punkta trešās daļas trešā apakšpunkta c) apakšpunkta prasības).	Ugunsdrošības noteikumu 123.punkts.	30.07.2020.
10.	Objektā dienesta viesnīcā, pie AUATSS uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (turpmāk – Panelis), netiek uzglabāts AUATSS tehniskais projekts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopijas.	Ugunsdrošības noteikumu 125.1.apakšpunkts.	30.05.2020.
11.	Objektā dienesta viesnīcā, pie AUATSS Paneļa, netiek uzglabāts AUATSS pieņemšanas akts vai atbildīgās personas apstiprināta minētā dokumenta kopija.	Ugunsdrošības noteikumu 125.2.apakšpunkts.	30.05.2020.
12.	Objektā dienesta viesnīcā nav nodrošinātā AUATSS tehniska apkope, atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, bet tieši nav izstrādāta uzturēšanas darba kārtībā procedūra, atbilstoši LVS EN 54-14, A pielikuma 11.2.1.apakšpunkta prasībām.	Ugunsdrošības noteikumu 130.punkta un 130.2.apakšpunkts.	30.05.2020.
13.	Objekta skolas AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā netiek reģistrētas konkrētas ierīču un iekārtu nostrādes apkopes gaitā.	Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts.	30.05.2020.
14.	Objekta dienesta viesnīcas AUATSS iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā netiek reģistrētas konkrētas ierīču un iekārtu nostrādes apkopes gaitā.	Ugunsdrošības noteikumu 131.punkts.	30.05.2020.
15.	Objektā dienesta viesnīcā, AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) 4.stāva, nav apzīmētas ar paskaidrojošu zīmi (Ugunsdrošības noteikumi 1.pielikums, 4.7.zīme).	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	30.05.2020.
16.	Objektā skolā, AUATSS manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces (pogas) pilna apjoma, nav apzīmētas ar paskaidrojošu zīmi (Ugunsdrošības noteikumi 1.pielikums, 4.7.zīme).	Ugunsdrošības noteikumu 136.punkts.	30.05.2020.
17.	Objekta atbildīgā persona, kas veic ugunsdrošības instruktāžu nav ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā.	Ugunsdrošības noteikumu 178.punkts.	30.05.2020.

18.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem, bet tieši Ugunsdrošības instruktāžas uzskates žurnāla visi nodarbināti nav parakstījušies.	Ugunsdrošības noteikumu 184.punkts.	30.05.20.
19.	Objekta atbildīgā persona nav reģistrējusi praktiskās nodarbības Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnālā (10. pielikums).	Ugunsdrošības noteikumu 193.punkts.	30.05.2020.
20.	Objektā dienesta viesnīcā, izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz AUATSS.	Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts, 206.punkts, 245.punkts.	30.07.2020.
21.	Objektā skolā, izvietotās izgaismotās evakuācijas zīmes nav ieslēgtas patstāvīgi un tās neieslēdz AUATSS.	Ugunsdrošības noteikumu 196.1.apakšpunkts, 206.punkts, 245.punkts.	30.07.2020.
22.	Objektā skolā korpusa Nr.5 un sporta kompleksa telpās, evakuācijas zīmes nav izvietotas tā, lai tās sniegtu secīgu informāciju un būtu viegli saskatāmas (nepietiekošs daudzums).	Ugunsdrošības noteikumu 200.punkts.	30.06.2020.
23.	Objektā skolā korpusa Nr.5 un sporta kompleksa telpās, evakuācijas plāni nav izvietoti evakuācijas ceļos un gaiteņos.	Ugunsdrošības noteikumu 236.punkts.	30.07.2020.
24.	Objektā dienesta viesnīcā, evakuācijai paredzētās durvis (pie sūkņu stacijas) aizkrautas ar mēbelēm un priekšmetiem.	Ugunsdrošības noteikumu 246.5.apakšpunkts.	30.05.2020.
25.	Objektā dienesta viesnīcas kāpņu telpā zem kāpņu laidiem, novietoti dažādi priekšmeti, bet tieši: mēbeles un velosipēdi.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8.apakšpunkts.	30.05.2020.
26.	Objektā, ugunsdzēsības aparātam (katlu telpa) nav veiktas tehniskā stāvokļa apskate un tehniskā apkope.	Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts.	30.05.2020.
27.	Objekta skolas jaunajā korpusa visiem ugunsdzēsības aparātiem nav veiktas tehniskā stāvokļa apskate.	Ugunsdrošības noteikumu 267.punkts.	30.05.2020.
28.	Objektā dienesta viesnīcā iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes krāna skapi Nr.1 atrodas, tiek ekspluatēts bojāts ugunsdzēsības aparāts, bet tieši, neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē.	Ugunsdrošības noteikumu 286.3.apakšpunkts.	30.05.2020.

29.	Objektā Alternatīvas skolas telpās, evakuācijas ceļos, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana 1.stāvā rezerves kāpņu telpā, evakuācijas izeju durvis no iekšpuses aizvērtas ar atslēgu, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izejas ir aizslēgtas ar atslēgām.	Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts.	30.05.2020.
30.	Objektā skolas telpās, evakuācijas ceļos, tiek ierobežota evakuācijas durvju atvēršana 1.stāvā pie atlētikas zāles, evakuācijas izeju durvis no iekšpuses aizvērtas ar atslēgu, kas liedz atvērt durvis trīs sekunžu laikā, bet tieši, evakuācijas izejas ir aizslēgtas ar atslēgām.	Ugunsdrošības noteikumu 246.3.apakšpunkts.	30.05.2020.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītājā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļa aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļa brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.

Ja pārbaudes aktā konstatētie pārkāpumi netiks novērsti norādītajā termiņā, adresātam saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370.pantu, var tikt piemērota piespiedu nauda

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002.

(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Evija Parfjonova
(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
Galvenā direktora vietnieks
Edgars Logins

(objekta atbildīgās personas, amats, vārds, uzvārds, paraksta atšifrējums vārds, uzvārds, vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020. gada 31. martā