Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

LATGALES REĢIONA BRIGĀDES
DAUGAVPILS 2.DAĻA
Piekrastes iela 23; Daugavpils, LV-5422, tālr.:65455844, e-pasts: daugavpils2@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Daugavpilī
(izdošanas vieta)

2020.gada 10. jūnijā
(datums)

Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr.2713901229
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)

Tautas iela 59, Daugavpils, LV-5404
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/9.2-3.1-115

2020. gada 9.jūnijā
(pārbaudes datums(-i))

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk - VUGD) Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļas inspektors majors Vjačeslavs Lavrenovs
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)

piedaloties Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas-liceja darba aizsardzības speciālistei Valentīnai Zikovai, direktora vietniekam administratīvi saimnieciskajā darbā Pāvelam Veličko
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)

veica Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas -liceja ēkas un teritorijas, Tautas iela 59, Daugavpils
(objekta nosaukums, adrese)

plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļas	nav	1.
	2019.gada 12.marta Pārbaudes akts Nr.22/9.2-3.1-51		

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Nav veikta virtuves mehāniskās ventilācijas	Ministru kabineta	01.01.2021.
	sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana.	2016.gada 19.aprīļa	
		noteikumi Nr.238	
		„Ugunsdrošības	
		noteikumi"	
		91.punkts	

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pieņēmu
Direktore I.Paura
06.07.2020.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Latgales reģiona brigādes Daugavpils 2.daļa **var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.**
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

VUGD Latgales reģiona brigādes komandierim, Rīgas ielā 1/3, Daugavpilī, LV-5401
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Vjačeslavs Lavrenovs
(amatpersonas vārds, uzvārds) (paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Direktore I. Paura
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 06. jūlijā