Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
VENTSPILS DAĻA
Inženieru iela 1, Ventspils, LV-3601; tālr.:67439065; e-pasts: ventspils@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Ventspils (izdošanas vieta)	SIA "SK SUNRISE" (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
2021.gada 14.jūlijs (datums)	Reģistrācijas Nr.40103877904 (juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)
	Slokas iela 171A, Rīga, LV-1067 (juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr.22/12.5-3.9/25

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: bērnu diennakts nometnei "SUNRISE SUMMER CAMP 2021" paredzētās telpas atpūtas kompleksa "Raganas slota" viesu mājā un kempinga mājiņās.
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)

2. Adrese: "Kempings Doniņi", Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623.

3. Īpašnieks (valdītājs): IK "Doniņi-5", Reģistrācijas Nr.41202020183,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Kempings Doniņi", Vārves pagasts, Ventspils novads, LV-3623.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)

4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītājas Nellijas Siltānes-Maslobojevas 2021.gada 9.jūlija iesniegums.

5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: divstāvu koka viesu māja nodrošināta ar ugunsdzēsības aparātiem, 2.stāva gulēšanai paredzētās telpas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem. Kempinga mājiņas aprīkotas ar autonomiem ugunsgrēka detektoriem un nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem.

6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi:

6.1. Viesu māja nav nodrošināts ar automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk - AUATSS) atbilstoši normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Ņemot vērā noteikto lietošanas veidu (II lietošanas veids - publiska rakstura ēkas un būves, kuras paredzētas cilvēku izmitināšanai, tai skaitā viesu mājas) būvei kurā ir vairāk par 10 izmitināšanas vietām, kā arī stāvu kopējā platība ir lielāka par 200 m^2 ir jāparedz AUATSS, kā rezultātā nav nodrošināta Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 8.punkta prasība.

7. **Slēdziens:** nav iebildumu Objekta izmantošanai diennakts nometnes " SUNRISE SUMMER CAMP 2021" vajadzībām no 2021.gada 2.augusta līdz 2021.gada 9.augustam

8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.

(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)

9. Atzinumu iesniegt paredzēts Valsts izglītības satura centrā.

(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401.

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Ventspils daļas inspektore	*	D.Arbidāne
(amatpersona)	(paraksts)	(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: nosūtīts elektroniski uz e-pastu nelli_siltane@mail.ru _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

202 gada 14.jūlijā
1.

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU