Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
LIMBAŽU DAĻA

Noliktavu iela 1, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001; tālr.:64070066; fakss: 64022648; e-pasts: limbazi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Limbaži
(izdošanas vieta)

2021. gada 25. maijs
(datums)

Limbažu Bērnu un jauniešu centrs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 90009114631
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Rīgas iela 19, Limbaži, LV - 4001
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.5-3.9/4

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Limbažu Bērnu un jauniešu centrs
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Rīgas iela 19, Limbaži, LV - 4001
3. Īpašnieks (valdītājs): Limbažu novada pašvaldība, Reģistrācijas numurs
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
90009114631, Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: I. Puriņas(nometņu vadītāja apliecības nr. 054-00044) 2021.gada 18. maija iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: U2 ugunsnoturības pakāpes 2 stāvu ēka, telpas aprīkotas ar ugunsdzēsības aparātiem , automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, ugunsdzēsības aparātiem, evakuācijas ceļi atbilst normatīvo aktu ugunsdrošības prasībām.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Nav.