Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
AIZKRAUKLES DAĻA
Dārza iela 9, Aizkraukle, Aikraukles novads LV-5101; tālr.: 67439107; fakss: 65124035; e-pasts: aizkraukle@vugd.gov.lv
www.vugd.gov.lv

Aizkraukle
(izdošanas vieta)

20 21.gada 21. jūnijā
(datums)

SIA "Gravity"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ.Nr. 40103997422
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Garozes iela 32-10, Rīga, LV-1004
(juridiskās vai fiziskās personas adrese

ATZINUMS Nr. 22/11.2-3.11/18
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu māja "Iecavnieki"
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Iecavnieki" Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111
3. Īpašnieks (valdītājs): SIA "Iecav-Rūķi", Reģ.Nr. 48701009663
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
"Iecavnieki" Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads, LV-5111
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometņu vadītājas Smonas Sandras 2021.gada 15.jūnija elektroniskais iesniegums.
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: viesu nams, kas izvietots divstāvu koka mājā ar divslīpu metāla jumtu, vietējā apkure. Telpās ierīkota ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācija, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, veikti ēkas elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: ugunsdrošību reglamentējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Viesu māja "Iecavnieki", "Iecavniekos" Sērenes pagastā, Jaunjelgavas novadā **atbilst** ugunsdrošības prasībām.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumu Nr.981. „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtību" 8.punkta 8.5. apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt Valsts izglītības satura centram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim, Dobeles ielā 16, Jelgavā, LV-3001
(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Aizkraukles daļas Neretas posteņa komandieris — Juris Gorbačovs

(amatpersonas amats) (paraksts) (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____ _____

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____