Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

VIDZEMES REĢIONA BRIGĀDES
CĒSU DAĻA
A.Kronvalda iela 52, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; tālr.:67439161; e-pasts: cesis@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Cēsis
(izdošanas vieta)

2021.gada 15.jūlijs
(datums)

Biedrība "Aktīvi vecāki-Ropažu novadam"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs 40008133231
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Zaļā iela 8 – 21, Ropaži, Ropažu pag., Ropažu novads
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22/10.3-3.9-34

par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma dienesta viesnīca
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: Egļu gatve 15, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums,
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ. Nr. 90009613611, Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Cēsu nov.
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītājas Daigas Beineres iesniegums par bērnu nometnes organizēšanu, nometņu vadītājas apliecības Nr. 031-00013
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: **Dienesta viesnīca**- U1 ugunsnoturības pakāpes 5.stāvu ēka, telpās ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, telpas nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem un iekšējiem ugunsdzēsības ūdensvada krāniem.
6. Pārbaudes laikā konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi: Pārbaudes laikā pārkāpumi netika konstatēti.
7. **Slēdziens:** Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikuma dienesta viesnīcas telpas atbilsts ugunsdrošības prasībām, tās var izmantot bērnu nometnes organizēšanai, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" prasības.
8. Atzinums izdots saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumiem Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" 8.5.apakšpunkta prasībām.
(normatīvais akts un punkts saskaņā, ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt VISC nometņu reģistram
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.

Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes komandierim, Tērbatas iela 9, Valmiera, LV-4201

(amatpersonas amats un adrese)

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Cēsu daļas
inspektore
L.Ratniece

(amatpersona) (paraksts) L.Ratniece (v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu:

(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu) (paraksts)

20____. gada ___. _____