Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

RĪGAS REĢIONA PĀRVALDE
Jaunpils iela 13, Rīga, LV-1002, tālr.: 67209650, e-pasts: rrp@vugd.gov.lv, www.vugd.gov.lv

Rīga
(izdošanas vieta)

2020.gada 6. janvārī
(datums)

Rīgas Imantas vidusskola
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģistrācijas Nr. 3513900773
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Kurzemes prospekts 158, Rīga, LV-1029
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr. 22/8-3.8.1/24

2020. gada 2.janvārī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona
(pārbaudes datums(-i))
pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākā inspektore virsleitnante Kristīne Daņiļenko
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties Rīgas Imantas vidusskolas direktores vietniecei administratīvi saimnieciskajā
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
darbā Ingunai Kalniņai
veica Rīgas Imantas vidusskolas Kurzemes prospektā 158, Rīgā (turpmāk – Objekts) telpu un teritorijas
(objekta nosaukums, adrese)
neplānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
1.	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes 2018.gada 15.novembra Pārbaudes akts Nr. 22/8-3.8.1/1483	1., 2., 3.	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1	2	3	4
1.	Objekts nav nodrošināts ar Ugunsdrošības noteikumu 1.pielikuma evakuācijas ceļu zīmes no iekšpuses izgaismotām zīmēm pilnā Objekta apjomā.	Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk - Ugunsdrošības noteikumi), 244.punkts un 206.punkts.	01.06.2020.
2.	Objektā, nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk-Ugunsaizsardzības sistēma) manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcēm, netiek palaista Ugunsaizsardzības sistēma (tiek lietota aizture), kas aizkavē savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un cilvēku evakuāciju (LVS CEN/TS 54-14„Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 14.daļa: Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai" B.8. punkta trešās daļas a) apakšpunkta prasības).	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts un 139.3.apakšpunkts.	01.03.2020.
3.	Ugunsaizsardzības sistēmā veiktas izmaiņas, kas ietekmē Ugunsaizsardzības sistēmas darbspēju un tās funkciju izpildi, bet tieši Objektā, nostrādājot Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīcei, netiek palaistas Ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes sirēnas, tās tiek iedarbinātas no divu Ugunsaizsardzības sistēmas manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīču iedarbināšanas, kas aizkavē savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un cilvēku evakuāciju.	Ugunsdrošības noteikumu 139.1.apakšpunkts.	01.03.2020.
4.	Evakuācijas ceļā, bet tieši, Objekta sporta zāles/virtuves kāpņu telpā novietotas plastmasas kastes.	Ugunsdrošības noteikumu 246.8. apakšpunkts.	01.03.2020.
5.	Objekta laboratorijās, virtuvē, ķīmijas kabinetā, mājturības kabinetā, datormācības kabinetā nav veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un pārbaude.	Ugunsdrošības noteikumu 91.punkts.	01.06.2020.
6.	Objektā pie ugunsdzēsības krāna Nr.1 izvietotā informācija par veikto iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna un tā aprīkojuma pārbaudi nav pilnīga, bet tieši nav norādīta informācija par aprīkojuma stāvokli un pārbaudes datumu.	Ugunsdrošības noteikumu 117.punkts.	01.06.2020.

06.01.2020.

06.01.2020.

1	2	3	4
7.	Objektā dežurējošais personāls nav apguvis un nezina ugunsdrošības instrukciju, bet tieši, tehnoloģisko iekārtu un inženiertīklu darbības apturēšanas kārtību un ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu (tai skaitā ugunsaizsardzības sistēmu) iedarbināšanas kārtību, kā arī rīcību ugunsgrēka gadījumā.	Ugunsdrošības noteikumu 188.punkts; 180.7.apakšpunkts; 180.7.4.apakšpunkts; 180.7.6.apakšpunkts.	01.06.2020.
8.	Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi Objektu ar ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām, bet tieši, ar automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu.	Ugunsdrošības noteikumu 8.punkts.	01.05.2021.

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārsūtīsim tiklīdz izsniegsies, iebildumu nav.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteikta termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes priekšniekam Jaunpils ielā 13, Rīgā, LV-1002
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Kristīne Daukšenko
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:
Līgas Šmantas vidusskolas pārvaldē
personu Jāņu nr Kalniņi
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2020.gada 6. janvārī