Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

KURZEMES REĢIONA BRIGĀDES
TALSU DAĻA
K.Valdemāra ielā 94, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālr.:632 91826; fakss: 63223212; e-pasts: talsi@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Talsi
(izdošanas vieta)

2021.gada 29. aprīlī
(datums)

SIA "Talsu Kristīgā skola"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)
Reģ.Nr.40003255869
(juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Justīna Grota iela 1,Talsi,
Talsu novads, LV-3201
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

PĀRBAUDES AKTS Nr.22/12.6-3.1/19

2021. gada 28.aprīlī
(pārbaudes datums(-i))
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(turpmāk-VUGD) Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore kapteine Dace Legzdiņa
(amatpersonas (-u) amats, speciālā dienesta pakāpe, vārds, uzvārds)
piedaloties SIA "Talsu Kristīgā skola" direktora vietniecei saimnieciskajā darbā
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds)
Daigai Alsbergai
veica SIA "Talsu Kristīgā skolas" , Justīna Grota ielā 1, Talsos, Talsu novadā
(turpmāk –objekts)
(objekta nosaukums, adrese)
plānoto ugunsdrošības pārbaudi un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroli.
(ugunsdrošības pārbaudes veids: plānotā, neplānotā)

Pārbaudes gaitā:

1. Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde:

Nr. p.k.	Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs	Novērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)	Nenovērstie pārkāpumi (norādīt administratīvā akta konstatēto pārkāpumu punktus)
1	2	3	4
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas 2020.gada 31.janvāra Pārbaudes akts Nr.22/12.6-3.1/19	1.,2.,3.,4., 5.,6.punkts	Nav.

2. Konstatēti šādi ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību pārkāpumi:

Nr. p.k.	Konstatētie pārkāpumi	Pamatojums (normatīvā akta nosaukums un punkts)	Pārkāpuma novēršanas termiņš
1	2	3	4

1.	Objektā ugunsdzēsības aparātiem nav veikta tehniskā stāvokļa vizuālā apskate.	Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk-„Ugunsdrošības noteikumi") 168.1.apakšpunkts.	01.09. 2021
2.	Objektā uz iekšējo ugunsdzēsības ūdensvada krānu skapju durvīm nav norādīts vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs 112.	„Ugunsdrošības noteikumi" 117.punkts.	01.09. 2021

3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti:

Pārkāpumi izskaidroti.

Inguna Gruzniņa

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 13.panta ceturtās daļas 5.punktu un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 10.panta otrās daļas 2.punktu, kā arī uzklausot objekta atbildīgās personas viedokli un argumentus, uzdots konstatētos pārkāpumus novērst norādītajā termiņā.

Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa aicina
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)
brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļa var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
(struktūrvienības vai tās daļas nosaukums)

Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam.

Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai:

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Kurzemes reģiona brigādes komandierim
Ganību ielā 63/67, Liepājā, LV-3401
(amatpersonas amats un adrese)

Pārbaudi veica:
Dace Legzdiņa
(amatpersonas vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ar pārbaudes akta saturu iepazinos un vienu eksemplāru saņēmu:

direktore Inguna Gruzniņa
(objekta atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts vai atzīme par nosūtīšanu pa pastu)

2021.gada 19. maijā