Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

ZEMGALES REĢIONA BRIGĀDES
BAUSKAS DAĻA
Skolas iela 17, Bauska, Bauskas novads, LV-3900; tālr.: 63960603; e-pasts: bauska@vugd.gov.lv; www.vugd.gov.lv

Bauska
(izdošanas vieta)

2021. gada 6. jūlijā
(datums)

SIA "SATEKAS AR"
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģ. nr. - 43603071246
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods)

Vecumnieku nov., Vecumnieku pag.,
"Satekas", LV-3933
(juridiskās vai fiziskās personas adrese)

ATZINUMS Nr. 22 / 11.3 – 3.11 – 12 .
par atbilstību ugunsdrošības prasībām

1. Apsekots: Viesu nama "Satekas" telpas un teritorija
(apsekoto būvju, ēku vai telpu nosaukums)
2. Adrese: "Satekas" Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads
3. Īpašnieks (valdītājs): Andra Rušmane
(juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds)

p.k. – 170663-12068, "Satekas" Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads
(juridiskās personas reģistrācijas numurs vai fiziskās personas kods; adrese)
4. Iesniegtie dokumenti: nometnes vadītāja Santa Kaupere (nometnes vadītāja apliecības Nr. 116-00671) elektroniskais iesniegums
5. Apsekoto būvju, ēku vai telpu raksturojums: Viesu nams "Satekas", telpas, U2 ugunsnoturības pakāpes. Telpas aprīkotas ar automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma.
6. Pārbaudes laikā konstatēti normatīvo aktu ugunsdrošības prasību pārkāpumi:
6.1. Objektam nav veikta elektroinstalācijas (tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces) pārbaude., kā rezultātā kā rezultātā nav nodrošinātas Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) 56.punkta prasības;
6.2.Objektā cietās kurināmās apkures iekārtai un dūmvadam nav veikta tīrīšana, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 68.punkta prasības;
6.3. Objekta apkures iekārtai un dūmvadam nav veikta tehniskā stāvokļa pārbaude, atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 8.pielikuma prasībām, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 75.punkta prasības;
6.4.Objekta atbildīgā persona nav nodrošinājusi ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi, kā rezultātā nav nodrošinātas Ugunsdrošības noteikumu 167.punkta prasības.
7. **Slēdziens**:
Novēršot Atzinuma 6. punktā norādītos trūkumus, nav iebildumu Viesu nama "Satekas", "Satekas", Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā izmantošanai bērnu diennakts nometnes "iKnow iCan"organizēšanai no 26.07.2021. - 30.07.2021.
8. Atzinums izsniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība", 8.5. apakšpunkts.
(normatīvais akts un punkts, saskaņā ar kuru izdots atzinums)
9. Atzinumu paredzēts iesniegt: Valsts izglītības satura centrā
(iestādes vai institūcijas nosaukums, kur paredzēts iesniegt atzinumu)

Atzinums iesniegšanai derīgs sešus mēnešus.
Atzinumu var apstrīdēt viena mēneša laikā, no tā spēkā stāšanās dienas, augstākstāvošai amatpersonai: Valsts ugunsdzēsības un glābšana dienesta Zemgales reģiona brigādes komandierim Dobeles iela 16. Jelgava, LV 3001
(amatpersonas amats un adrese)

VUGD ZRB Bauskas daļas Vecumnieku posteņa komandieris
(amatpersona)

(paraksts)

V. Janelis
(v. uzvārds)

Atzinumu saņēmu: _____
(juridiskās personas pārstāvja amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds; vai atzīme par nosūtīšanu)

_____
(paraksts)

20____. gada ___. _____